



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 351/2017-DTL/SAJ/JP

Valinhos, em 11 de abril de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 256/2017-CMV**  
**Vereador José Osvaldo Cavalcante Beloni - Kiko**  
**Processo administrativo nº 3.591/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Osvaldo Cavalcante Beloni - Kiko**, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:


- 1) A Prefeitura Municipal, através do seu departamento competente, tem conhecimento da tubulação exposta, situada ao lado da Rua Augusto Nechio, no Jardim Alto da Colina?
- 2) Qual o departamento responsável pela colocação de tubulação sobre pontaletes e cabos de aço?
- 3) A que se destina a referida tubulação?
- 4) Em caso de rompimento da tubulação, há riscos de contaminação do curso d'água e da vegetação existente nas proximidades?
- 5) A instalação da tubulação em cabos de aço e pontaletes fora feito em caráter emergencial?
- 6) Em caso de resposta afirmativa, quando tal serviço fora executado?
- 7) Qual será feita a instalação subterrânea da mencionada tubulação?

**Resposta:** Seguem na forma do anexo, as informações prestadas pela Presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer as dúvidas suscitadas pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, venho a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**



Anexo: 01 folha.

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPERNARO**  
Presidente da Egrégia Câmara Muni

PAÇO MUNICIPAL - PALÁCIO INDEPENDÊNCIA  
Fone: (19) 3849-8000 - e-mail: imprensa@valinhos.sp.gov.br

<b>Nº PROTOCOLO 00616/2017</b>	Data/Hora Protocolo: 11/04/2017 17:04
	Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 256/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre a tubulação exposta ao lado da Rua Augusto Nechio, no Jardim Alto da Colina.



Valinhos, 21 de março de 2017.

OFÍCIO PRES. Nº 37/2017.

**Ref.: C.I. Nº 213/17-DTL/SAJ**

**"Assunto: Requerimento nº 256/2017 — José Cavalcante Beloni –KIKO BELONI"**

**Senhor Secretário;**

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, aduzir as informações prestadas pelo Diretor do Departamento de Operação e Manutenção desta Autarquia:

**Resposta 1 e 2:**

-Informamos que esta Autarquia tem conhecimento da atual situação da tubulação em questão;

**Resposta 3:**

-A referida tubulação está instalada as margens do córrego Jurema e é responsável pelo afastamento do esgoto sanitário de toda bacia daquela região;

**Resposta 4:**

- Apesar do risco existente equipes desta Autarquia realizam vistorias semanais para garantir a segurança e bom funcionamento da tubulação;

**Resposta 5 e 6:**

- O local onde foi construída a referida rede, as margens do córrego Jurema, sofreu nos últimos anos um processo de erosão, ocasionando a exposição da tubulação. O processo de erosão foi agravado com início das chuvas do último período. Levando esta Autarquia a realizar os reparos emergenciais logo que os problemas se iniciaram;

**Resposta 7:**

-Esta Autarquia já iniciou as tratativas para a definição da nova instalação subterrânea, a qual necessita de análise e projeto para definição do melhor traçado e área de instalação.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Pedro Inácio Medeiros**  
**Presidente - Daev**

Sr.  
**Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR**  
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais  
Prefeitura Municipal de Valinhos  
**NESTA**