



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.570/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 05 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.337/17-CMV**
Vereadora Dalva Berto
Processo administrativo nº 14.927/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria da Vereadora **Dalva Berto** que versam sobre o sistema de aquecimento da Piscina Municipal, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:


- 1 - A Secretaria de Esportes e Lazer tem conhecimento do problema?
- 2 - Qual é a situação do contrato de prestação de serviço de manutenção da piscina?
- 3 - Há algum estudo ou faz parte da programação da Secretaria de Esportes e Lazer realizar melhorias no sistema de aquecimento da Piscina Municipal?

Resposta: Consoante informações prestadas pela Secretaria de Esportes e Lazer existem dois tipos de aquecimento na piscina: elétrico e solar, sendo que a temperatura da piscina deve ser mantida em 29° C, independentemente da estação climática, consoante obrigação contratual celebrada com a empresa Justi & Maian Ltda.. No mês de junho deste exercício, o sistema de aquecimento entrou em colapso, já tendo sido reestabelecido. Não obstante, as áreas técnicas das Secretarias de Esportes e Lazer e de Obras e Serviços Públicos estão realizando estudos de viabilidade técnica, financeira e orçamentária, visando verificar outras alternativas de aquecimento no local.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



PROTÓCOLO

02130/2017

Data/Hora Protocolo: 05/09/2017 12:00

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1337/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre funcionamento do sistema aquecimento da Piscina Municipal

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Muni