



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.587/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 12 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.304/17-CMV**
Vereador André Leal Amaral
Processo administrativo nº 14.394/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **André Leal Amaral**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como se segue:

O problema de vazamento e desperdício de água na ETA II já foi solucionado? Caso não, quais são as estratégias do D.A.E.V. para que esse problema seja solucionado?

Foram realizadas reuniões entre a equipe técnica do D.A.E.V. e a empresa responsável pela obra do ETA II para identificar as causas do vazamento? Se sim, enviar cópias das ATAS de reunião.

Foram identificados e consertados todos os pontos de vazamentos? Se sim, descrever qual o volume de água que vem sendo desperdiçado atualmente.

Existem projetos em andamento para que o desperdício de água seja solucionado? Se sim, qual o prazo para que as obras iniciem? Enviar cópia dos projetos.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Munic

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 13/09/2017 17:05

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 1304/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre vazamento e desperdício de água na Estação de Tratamento de Água ETA II).





Valinhos, 24 de agosto de 2017.

OFÍCIO PRES. Nº 165/2017

Ref.: C.I. Nº 1482/17-DTL/SAII
"Assunto: Requerimento nº 1304/2017 - Vereador André Amaral"

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme seguem:

1. O problema de vazamento e desperdício de água na ETA II já foi solucionado? Caso não, quais as estratégias do D.A.E.V para que esse problema seja solucionado?

Resposta: Sim, foram duas etapas nos dias 13/03, 14/03 sendo a primeira para execução de uma malha de ferro fixada na estrutura existente, a segunda na forma e aplicação de graute de inspeção externa, o que após 18 horas de paralização, foi reiniciado o tratamento da ETA II e o vazamento foi reduzido em 95%.

Em 20/03 foi feita uma nova paralização e reforçada a parte interna com tubolit 14 horas de paralização, foi reiniciado tratamento na ETA II e o vazamento foi estancado completamente;

2. Foram realizadas reuniões entre a equipe técnica do D.A.E.V. e a empresa responsável pela obra da ETA II para identificar as causas do vazamento? Se sim, enviar cópias das ATAS de reunião.

Resposta Sim, foram realizadas diversas reuniões as quais não foram registradas em Ata, com o intuito de sanar o problema de vazamento e encontrar um produto não tóxico, de secagem rápida e outras alternativas.

3. Foram identificados e consertados todos os pontos de vazamentos? Se sim, descrever qual volume de água que vem sendo desperdiçado atualmente.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL


Resposta: Sim, porém com a retratação /dilatação térmica apareceu uma pequena infiltração na emenda entre módulos e não há como identificar e volume;

4. Existem projetos em andamento para que o desperdício de água seja solucionado? Se sim qual o prazo para que as obras iniciem? Enviar cópias dos projetos.

Resposta: Há dois estudos: o primeiro com a utilização de um produto flexível e o segundo com a instalação de um bay-pass para isolamento da junta dilatação.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Pedro Inácio Medeiros
Presidente - DAEV

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA