



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.787/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 26 de setembro de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 1.556/17-CMV**  
**Vereador Rodrigo Vieira Braga Fagnani**  
**Processo administrativo nº 15.901/2017-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafo, de autoria do Vereador **Rodrigo Vieira Braga Fagnani**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1 - Quantos elevadores existem no CEV? Relacionar.
- 2 - Estão em pleno funcionamento? Justificar.
- 3 - Há elevador em manutenção no CEV? Caso afirmativo, justificar e relacionar as manutenções realizadas desde 2016, descrevendo as datas, empresa responsável, qual o tipo de manutenção e valores.
- 4 - Como as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida são atendidas no caso de não funcionamento do elevador? Justificar.

**Resposta:** Em anexo, seguem os esclarecimentos prestados pela Secretaria da Saúde.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

À  
Sua Excelência, o senhor  
**ISRAEL SCUPENARO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

<b>Nº PROTOCOLO 02424/2017</b>	Data/Hora Protocolo: 26/09/2017 17:13
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1556/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre elevadores do Centro de Especialidade Valinhos.



# PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 637/2017 – SS

Valinhos, 21 de setembro de 2017.

Para: Departamento Técnico Legislativo  
Da: Secretaria da Saúde  
Ref.: Requerimento nº 1556/17  
C.I. nº 1838/17 – DTL/SAJI  
(Proc. Nº 15.901/17)

Em atenção ao requerimento supra mencionado temos a informar: No Centro de Especialidades de Valinhos - CEV possui 02 (dois) elevadores.

Atualmente o elevador do CEV que dá acesso aos 03 pisos, possui contrato de "Manutenção Preventiva", conforme Ordem de Serviço nº 223/2017 de 29/06/2017- Processo de Compras 74/2017, empresa ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS LTDA, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para 12 meses, para manutenção preventiva do elevador, porém, a empresa vencedora do certame verificou que existem problemas estruturais no equipamento que devem ser corrigidos antes que a mesma responsabilize tecnicamente pelo elevador.

Para tanto, a empresa fez uma vistoria técnica no equipamento e identificou problemas a serem corrigidos, dentre eles, um vazamento no pistão hidráulico do elevador. A empresa apresentou um orçamento para correção dos problemas apontados, que ficam em torno de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

A Secretaria da Saúde está verificando junto a Secretaria da Fazenda a disponibilidade orçamentária para fazer frente a esta despesa.

Vale ressaltar que o prédio possui outro elevador que encontra-se em perfeitas condições de funcionamento e que atende ao 1º e 2º pisos, onde há o maior fluxo de pacientes.

Atenciosamente,

  
**Dr. Nilton Sergio Tordin**  
**Secretário da Saúde**

*Recibido em 21/09/17*