



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 626/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 18 de abril de 2018.

Ref.: **Requerimento nº 432/18-CMV**
Vereador Franklin Duarte de Lima
Processo administrativo nº 4.880/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Franklin Duarte de Lima**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. A Municipalidade tem conhecimento sobre a falta de água nos reservatórios do bairro Vale Verde? Se sim, relatar qual é a causa do problema.
2. Como a Municipalidade tem suprido o problema de falta de água dos reservatórios do referido bairro?
3. A água que tem enchido o reservatório do bairro é do DAEV ou de terceiros?
4. No caso de ser de terceiros, qual o custo diário (R\$) para manter os reservatórios? Quantos caminhões de água são necessários diariamente?
5. Quantos poços profundos existem no bairro?
6. Há estudos para construção de novos poços profundos?
7. Quais ações a Municipalidade está tomando ou pretende tomar para eliminar o problema de falta de água nos reservatórios do bairro?
8. Há projeto para captação de água? Se sim, informar o local da captação e de que forma será realizada.

Resposta: Encaminho em anexo as informações prestadas pelo Departamento de Águas e Esgotos a respeito da matéria.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 01 folha.

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Mun

Nº PROTOCOLO
00919/2018

Data/Hora Protocolo: 18/04/2018 14:07

Resposta n.º 2 ao Requerimento n.º 432/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 432/2018 Informações sobre a falta de água nos reservatórios do Bairro Vale Verde.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Valinhos, 02 de abril de 2018.

OFÍCIO PRES. Nº 55/2018

Ref.: C.I. Nº 451/18-DTL/SAII
"Assunto: Requerimento nº 432/18 - Vereador Franklin Duarte de Lima"

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme segue:

1) *A Municipalidade tem conhecimento sobre a falta de água nos reservatórios do bairro Vale Verde? Se sim, relatar qual a causa do problema.* Itajubá Construção Civil e Mecânica Ltda.
Resposta: *Sim, o problema foi causado pela perda do poço P 7 (em frente à Lagoa).*

2) *Como a Municipalidade tem suprido o problema de falta de água nos reservatórios do referido bairro?*
Resposta: Tem suprido a demanda com caminhão tanque (pipa) da própria Autarquia.

3) *A água que tem enchido o reservatório do bairro é do DAEV ou de Terceiros?*
Resposta: O caminhão e da Autarquia e abastecido na ETA I.

4) *No caso ser de terceiros, qual o custo diário (R\$) para manter os reservatórios? Quantos caminhões de água são necessários diariamente?*
Resposta: *(9) Nove caminhões em média.*

5) *Quantos poços profundos existem no bairro?*
Resposta: Em operação, 04 (P3, P4, P5 e P6).


6) *Há estudos para construção de novos poços profundos?*
Resposta: Sim.

7) *Quais ações a Municipalidade está tomando ou pretende tomar para eliminar o problema de falta de água nos reservatórios do bairro?*
Resposta: Perfuração de um novo poço, já está em processo licitatório.

8) *Há projeto para captação de água? Se sim, informar o local da captação e de que forma será realizada.*
Resposta: Não.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Pedro Inácio Medeiros
Presidente

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA

Recobido

05/ABR 2018 /

15 : 59