



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

**Ofício nº 1.485/2018-DTL/SAJI/P**

Valinhos, em 27 de agosto de 2018

**Ref.: Requerimento nº 1.485/18-CMV  
Vereador Alécio Maestro Cau  
Processo administrativo nº 14.485/2018-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Sobre a Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários Capuava, a ETE Capuava:

- 1.- Qual a capacidade máxima de tratamento de Esgoto Sanitário que a Estação Capuava pode suportar?
- 2.- Qual é o fluxo atual?

**Resposta:** Atendendo aos questionamentos, informa o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, que conforme a Licença de Operação da Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo – CETESB, de nº 5006301 de 03/11/2012, a Estação de Tratamento de Esgotos Capuava, em sua 1ª fase, foi projetada e está licenciada para tratar em média 224,1 litros por segundo de esgoto sanitário. O fluxo atual segue detalhado na planilha anexa.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**Anexo:** 01 folha

À

Sua Excelência, o senhor

**ISRAEL SCUPENARO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)



Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos

Bacia Hidrográfica: Bacia do Rio Piracicaba

Volume de esgoto tratado (m<sup>3</sup>/mês) e abatimento de carga (% DBO)

Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Capuava

Ano 2018

VOLUME DE ESGOTO TRATADO	
MÊS	VOLUME (m <sup>3</sup> /mês)
Janeiro	683.519
Fevereiro (28 dias)	607.950
Março	700.058
Abril	635.491
Maio	600.679
Junho	575.094
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
<b>Média mensal (m<sup>3</sup>/mês)</b>	<b>633.799</b>
<b>Média (m<sup>3</sup>/hora)</b>	<b>880</b>

Q <sub>M</sub> (L/s)
255,2
251,3
261,4
245,2
224,3
221,9
-
-
-
-
-
-
-
243,2

DBO			
Mês	DBO Média	DBO Média	Abatimento de carga
	Esgoto bruto (mg.L <sup>-1</sup> )	Efluente Final (mg.L <sup>-1</sup> )	(%)
Janeiro	481,0	53,0	89,0
Fevereiro	450,0	25,0	94,4
Março	442,0	34,0	92,3
Abril	634,0	78,0	87,7
Maio	512,0	68,0	86,7
Junho	560,0	94,0	83,2
Julho	-	-	-
Agosto	-	-	-
Setembro	-	-	-
Outubro	-	-	-
Novembro	-	-	-
Dezembro	-	-	-
<b>Média anual (mg.L<sup>-1</sup>)</b>	<b>513,2</b>	<b>58,7</b>	<b>88,9</b>