



Ofício nº 1.523/2018-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 04 de setembro de 2018

Ref.: **Requerimento nº 1.432/18-CMV**
Vereador José Cavalcante Beloni
Processo administrativo nº 14.880/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Cavalcante Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1) O Poder Executivo tem conhecimento da falta de água no bairro Vale Verde no período do dia 30 de julho a 03 de agosto?

2) Em caso de resposta afirmativa, houve formalização de queixa por parte dos moradores do bairro?

Resposta: De acordo com a presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos é de conhecimento da Autarquia, e houve queixa formalizada.

3) Houve interrupção ou redução do fornecimento de água no bairro Vale Verde?

Resposta: Informa a Autarquia que houve uma redução do nível de água armazenado nos reservatórios do bairro, suprida por meio de caminhão tanque fornecido pelo DAEV de acordo com a demanda.

4) Em caso de resposta afirmativa, o que provocou a interrupção ou a redução mencionada?

Resposta: Informa a Autarquia que a redução foi ocasionada devido à diminuição de um poço, no bairro por motivos técnicos.



PREFEITURA DE VALINHOS

5) Em algum outro momento, houve interrupção ou redução do fornecimento de água no bairro Vale Verde?

Resposta: conforme item 3.

6) Em caso de resposta afirmativa, por qual(is) motivo(s) deu-se a interrupção ou redução?

Resposta: conforme item 4.

7) Qual(is) medida(s) está(ão) sendo adotada(s) para sanar a falta de abastecimento de água no bairro Vale Verde?

Resposta: De acordo com a Autarquia, no dia 08/08/2018 foi inaugurado o novo poço profundo no bairro Vale Verde, denominado P8. A obra fortalece o sistema de abastecimento e dá segurança hídrica, beneficiando 3.500 pessoas. O poço fica localizado na Avenida Alcindo Marcon. Com a conclusão dos testes de vazão, foi constatada que a produção é de até 20 mil litros por hora, 18 horas por dia. Segue operando o sistema de abastecimento de água do Bairro Vale Verde com todos os poços P3, P4, P5, P6 e o novo P8.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteados respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
02051/2018

Data/Hora Protocolo: 05/09/2018 10:12

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1432/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1432/2018 Informações sobre a falta de água no Bairro Vale Verde.