



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 338/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 18 de março de 2019

Ref.: **Requerimento nº 287/19-CMV**
Vereador Rodrigo Toloí
Processo administrativo nº 4.967/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Rodrigo Toloí**, que versa sobre o abastecimento de água do bairro São Bento do Recreio, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Existe previsão para que seja construído um novo reservatório de água no bairro São Bento do Recreio?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela presidência do Departamento de Águas e Esgotos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha

A

Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Data/Hora Protocolo: 21/03/2019 09:57

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 287/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 287/2019 Informações sobre construção de um novo reservatório no Bairro São Bento do Recreio.

Nº PROTOCOLO
00474/2019





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Valinhos, 15 de março de 2019.

Ofício nº 73/2019 - PRESIDÊNCIA.

“Ref.: C.I. nº 441/2019 - DTL/G.P”
Requerimento nº 287/2019 - Vereador Rodrigo Toloi

Senhor Secretário:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pela Nobre Edil conforme seguem:

Um poço profundo foi instado, o que permitirá aumentar em cerca de 30% a capacidade do sistema de produção de água.

Está em estudo a construção de mais poço e um reservatório para armazenar a água bombeada pelos poços, visto que estes só podem operar entre 18 e 20 horas por dia.

Os projetos e a viabilidade da obra estão sendo elaborados pelo DAEV.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos

Atenciosamente,



PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente do D.A.E.V.

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA