



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 589/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 16 de abril de 2019

Ref.: **Requerimento nº 763/19-CMV**

Vereador Alécio Cau

Processo administrativo nº 7.016/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Quanto a EMEB Marli Aparecida Borelli Bazetto, situada no bairro Parque Portugal:

- 1.- A escola em questão possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)?
- 2.- Quando foi realizada a última recarga dos extintores de incêndio da escola?
- 3.- Qual a periodicidade das recargas de extintores de incêndio na escola?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Administração, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

À
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Mun

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
Nº PROTOCOLO 00780/2019	Data/Hora Protocolo: 18/04/2019 10:01
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 763/2019
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 763/2019 Informações sobre manutenção e vistorias na Emeb Marli Aparecida Borelli Bazetto, Bairro Parque Portugal.



C. I. n.º 117 /2019 – SA

Valinhos, 11 de abril de 2019

De: **Secretaria de Administração/ Departamento de Segurança e Fiscalização Predial**

Para: **Departamento Técnico Legislativo / GP**

Assunto: **Requerimento nº 763/2019- Ver. Alécio Maestro Cau**

Referência: **CI 736/19- DTL/GP - Proc. nº 7016/19**

Em resposta ao Requerimento nº 763/2019 do nobre edil Alécio Cau, com relação as informações constantes sobre manutenção e vistorias na EMEB Marli Aparecida Borelli Bazetto.

1. A escola em questão possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)?

A escola não possui o AVCB dentro da validade, onde o principal fator dessa situação é que nunca houve uma preocupação ou gestão das medidas contra incêndio por parte de quaisquer administrações anteriores, pois desde a instituição do DECRETO Nº 56.819, DE 10 DE MARÇO DE 2011, já era passível de exigência. Portanto o município encontra-se há 7 anos atrasado com relação a segurança contra incêndio nas edificações, e a atual administração foi a primeira a criar um departamento dedicado para gestão das questões de segurança contra incêndio.

2. Quando foi realizada a última recarga dos extintores de incêndio da escola?

De acordo com vistoria realizada, os extintores estão sem recarga desde 2012, porém já foram mapeadas as necessidades para adequação. Além disso já temos duas atas de registro de preço para aquisição de material e recarga de extintores (PC 141/2018, PC 143/2018). Portanto os extintores estarão sendo recarregados de acordo com as prioridades estabelecidas pelo departamento.

3. Qual a periodicidade das recargas de extintores de incêndio na escola?

Os extintores tem 3 níveis de manutenção de acordo com a ABNT NBR 12962/2016, onde para o 2º nível (recarga e manutenção de componentes) a periodicidade é de 12 meses ou de acordo com a garantia do fabricante. Já a manutenção de 3º nível que verifica a resistência e as condições do casco, deverá ser realizada em um intervalo máximo de 5 anos, contados a partir da data de fabricação ou do último ensaio. Caso impossibilidade de verificar a data do ultimo ensaio, deverão ser submetidos imediatamente a manutenção.


Osvaldo Molon Filho
Secretaria de Administração
Secretário


Engº Lucas Oliveira Costalunga
CREA: 506913858
Departamento de Segurança e
Fiscalização Predial
Diretor