



# PREFEITURA DE VALINHOS

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS	
RECEBIDO EM	04, 06, 2019
AS	14 38 HORAS
PROTOCOLO Nº	1258
RESP:	<i>[Assinatura]</i>

Ofício nº 986/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 03 de junho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.083/19-CMV**  
**Vereador Henrique Conti**  
**Processo administrativo nº 10.097/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

O que ocasionou o vazamento da caixa de inspeção da rede de esgoto existente na esquina da Av. Dr. Marino Costa Terra, esquina com a Av. Dr. Alfredo Zacharias no último dia 15 de abril?

O departamento competente possui conhecimento do vazamento de esgoto da caixa de inspeção existente na Av. Dr. Marino Costa Terra, altura do nº 2451, ocorrido no último dia 24 de abril?

Em sendo de conhecimento, quais medidas foram tomadas? Foi efetuado vistoria no local? O que ficou constatado? Houve emissão de multa ao infrator?

Por quais razões houveram vazamento de esgoto com forte odor de forma frequente nestes últimos dias em vários pontos da cidade a saber, Av. Independência, Loteamento Recreio dos Cafezais (2 pontos), Av. Invernada, Av. Dr. Marino Costa Terra (2 pontos) e Av. dos Esportes?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Presidência do Depto. de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
 Prefeito Municipal  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 02 folhas.

À  
 Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
 Presidente da Egrégia Câmara Municipal

<b>Nº PROTOCOLO 01258/2019</b>	Data/Hora Protocolo: 04/06/2019 14:38
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1083/2019
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1083/2019 Informações sobre vazamento da caixa de inspeção da rede de esgoto.



Valinhos, 27 de maio de 2019.

**OFÍCIO 167– PRESIDÊNCIA - DAEV**

*Ref. C.I. 1202/19 – DTL /GP”  
Requerimento nº 1083/2019 – Vereador Henrique Conti  
Informações sobre vazamento da caixa de inspeção da rede de esgoto*

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme segue:

**O que ocasionou o vazamento da caixa de inspeção da rede de esgoto existente na esquina da avenida Dr Marino costa terra, esquina com a Avenida Dr. Alfredo Zacharias no último dia 15 de abril?**

É causada pela presença de objetos estranhos a efluentes domésticos na rede coletora de esgoto.

O departamento competente possui conhecimento do vazamento de esgoto da caixa de inspeção existente na Av. Dr. Marino Costa Terra atura de nº 2451, ocorrido no último dia 24 de abril?

A Autarquia. tomou conhecimento dos vazamentos ocorridos na Av. Dr Marino Costa Terra, ocasionados por obstruções na rede de esgoto.

**Está sendo de conhecimento, quais medidas foram tomadas? Foi efetuado vistoria no local? O que ficou constatado? Houve emissão de multa ao infrator?**



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
Autarquia Municipal

Assim que a Autarquia tomou conhecimento do vazamento, uma equipe da Divisão responsável foi encaminhada ao local e sanou o problema, realizando a desobstrução da rede coletora de esgotos.


Não houve emissão de multa, até porque não é possível a identificação de nenhum infrator.

**Por quais razões houveram vazamento de esgoto com forte odor de forma frequente nestes últimos dias em vários pontos da cidade a saber, Av. Independência, Loteamento Recreio dos Cafezais (2 pontos), Av. Invernada, Av. Dr. Marino Costa Terra (2 pontos) e Av. dos Esportes?**

A razão das ocorrências de vazamentos, como supracitado, são as obstruções na rede de esgoto, que são originados por uso inadequado da mesma pela população em geral. Contudo a causa raiz das obstruções é o uso inadequado da rede de esgoto por parte da população em geral, pois nestes casos a obstrução é causada pela presença de objetos estranhos a efluentes domésticos na rede coletora de esgoto.

Sendo o que se apresenta para o momento, submeto as questões expostas a sua elevada consideração.

Atenciosamente,

  
**Pedro Inácio Medeiros.**  
**Presidente-D.A.E.V.**

Dr. Vanderley Berteli Mario  
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo  
Gabinete do Prefeito  
Prefeitura Municipal de Valinhos.  
NESTA.