



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.701/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 23 de outubro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.184/19-CMV**
Vereador Alécio Maestro Cau
Processo administrativo nº 20.381/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Maestro Cau**, que versa qualidade da água do Córrego Ribeirão Pinheiros, no trecho do bairro Parque das Colinas, consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1.- A municipalidade já foi acionada por munícipes sobre o assunto em questão?
- 2.- Existe algum protocolo aberto na Prefeitura ou no DAEV sobre o caso em questão? Se sim, informar os números dos protocolos.
- 3.- Alguma medida já foi tomada para reverter o quadro de poluição da água do Ribeirão em questão ? Qual?
- 4.- A municipalidade tem conhecimento de qual fator está causando os problemas narrados o Caput deste requerimento?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Presidência do Depto. de Água e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 02 folhas.

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Mun

Nº PROTOCOLO
02256/2019

Data/Hora Protocolo: 24/10/2019 11:52

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2184/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2184/2019 Informações sobre o Ribeirão Pinheiros, no trecho do Parque das Colinas.





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Valinhos, 18 de outubro de 2019.

OFÍCIO Nº 314 – PRESIDÊNCIA D.A.E.V.

Referente C.I. 2070/19 – DTL/GP
Requerimento 2184/19 – Vereador Alécio Cau

Senhor Diretor,

Em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, a Autarquia tem a prestar as seguintes informações aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

1. A municipalidade já foi acionada por munícipes sobre o assunto em questão?

Não se tem registros.

2. Existe algum protocolo aberto na Prefeitura ou no DAEV sobre o caso em questão? Se sim, informar os números dos protocolos.

Não se tem registros ou protocolos.

3. Alguma medida já foi tomada para reverter o quadro de poluição da água do Ribeirão em questão? Qual?

Não existe medida para reverter nenhuma situação, tendo em vista que as respostas das perguntas acima foram negativas

4. A municipalidade tem conhecimento de qual fator está causando os problemas narrados o Caput deste requerimento?

Informamos que no dia 24 de setembro de 2019 foi protocolado junto a CETESB OF. Nº 282/2019 informando que a unidade de flotação da ETE Capuava ficaria paralisada até o dia 18 de novembro de 2019 para reparos corretivos necessários.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal

Informamos que a SANASA e o GAEMA também receberam o ofício da referida solicitação. Após os reparos a estação voltará a operar normalmente.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Eng. Ricardo Rogério Gardin
Presidente-D.A.E.V.

Dr. Vanderley Berteli Mario
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Gabinete do Prefeito
Prefeitura Municipal de Valinhos.
NESTA.