PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 1.856/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 19 de novembro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 2.445/19-CMV**
Vereador Henrique Conti
Processo administrativo nº 22.119/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Henrique Conti,** consultadas as áreas competentes da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

O departamento competente possui conhecimento do vazamento de água advindo do reservatório existente no Bairro Jardim América II? Em caso positivo, quando foi constatado o vazamento e quais medidas estão sendo tomadas para estancar o vazamento?
O que ocasionou erro no sistema e consequente vazamento de água?
De que forma é realizada a manutenção do reservatório de distribuição para que não haja desperdício?
De quanto em quanto tempo é realizado vistoria no local? Quando foi realizada a última manutenção?
Houve formalização de queixas pelo 156?
Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municip

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Nº PROTOCOLO 02481/2019
Data/Hora Protocolo: 21/11/2019 10:00
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 2445/2019
Autoria: ORESTES PREVITALE
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 2445/2019 Informações sobre vazamento de água do reservatório localizado no Bairro Jardim América II.

Valinhos, 14 de novembro de 2019.

OFÍCIO Nº 414/2019 – PRES.

Ref.: **C.I. nº 2.305/19-DTL/SAJI**
Assunto: **Requerimento nº 2.445/2019 – Vereador José Henrique Conti**

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada na C.I. em referência, prestar as informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

1. *O departamento competente possui conhecimento do vazamento de água advindo do reservatório existente no Bairro Jardim América II? Em caso positivo, quando foi constatado o vazamento e quais medidas estão sendo tomadas para estancar o vazamento?*

Resposta: Sim. O DAEV tomou conhecimento do vazamento de água ocorrido no reservatório elevado R-10, Bairro Jardim América II, na noite do dia 03/11/2019, sendo que imediatamente foi parado o bombeamento que envia água para este reservatório, baixando o seu nível e, consequentemente, estagnando o extravasamento.

Na manhã do dia seguinte, em 04/11/2019, uma equipe técnica da Divisão de Manutenção Eletromecânica esteve no local e testou todo o sistema, deixando em perfeitas condições de operação.

2. *O que ocasionou erro no sistema e consequente vazamento de água?*

Resposta: O vazamento ocorreu devido a uma falha de comunicação entre o sensor de nível do reservatório, que automaticamente controla o seu nível de água e transmite a informação ao Centro de Controle Operacional- CCO do DAEV. O sensor de nível não atuou, fazendo com que, por um curto período de tempo, ocorresse o vazamento no reservatório.

3. *De que forma é realizada a manutenção do reservatório de distribuição para que não haja desperdício?*

Resposta: O controle do nível dos reservatórios do município é realizado automaticamente, por meio de monitoramento remoto que leva a informação até o Centro de Controle Operacional – CCO do DAEV.

Também é realizada vistoria diária por servidores da Divisão de Operação do Sistema de Água, onde são verificados itens como, por exemplo, funcionamento e condições das bombas, certificação dos níveis dos reservatórios, além de aspectos externos, tais como tampas de inspeção, portões, etc. Sempre que alguma anormalidade é detectada pelos servidores do DAEV, imediatamente são acionadas as áreas envolvidas para a realização da devida manutenção.

Ainda, periodicamente ocorrem as manutenções preventivas em bombas e motores dos reservatórios, bem como as manutenções para conservação dessas áreas.

4. *De quanto em quanto tempo é realizada vistoria no local? Quando foi realizada a última manutenção?*

Resposta: Conforme respondido no item 3, diariamente.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.
DR. VANDERLEY BERTELI MARIO
Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA