



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 239/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 06 de março de 2020

Ref.: **Requerimento nº 318/20-CMV**
Vereador Franklin Duarte de Lima
Processo administrativo nº 4.037/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Franklin Duarte de Lima**, consultada a área competente da Municipalidade, com referência a falta de água do bairro Jardim São Bento do Recreio, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O DAEV tem conhecimento do fato acima relatado?
2. Qual o motivo da falta de água freqüente no bairro?
3. Por que os moradores não são avisados, sobre o corte de abastecimento de água?
4. Como pode ser resolvido o problema do abastecimento?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 09/03/2020 15:55 0000000663



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Fls. 1-2 do Ofício nº 049/2020 – PRES., de 03 de março de 2020.

Valinhos, 03 de março de 2020.

OFÍCIO Nº 049/2020 – PRES.

Ref.: C.I. nº 293/2020-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº 318/2020 – Vereador Franklin Duarte de

Lima

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada na C.I. em referência, prestar as informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

Informações sobre a falta de água no Bairro Jardim São Bento do Recreio:

1. O DAEV tem conhecimento do fato acima narrado?

Resp: O DAEV, através de seu monitoramento operacional, teve conhecimento que por vezes e em alguns dias, foram notados pontos de baixa pressão no sistema de abastecimento de água, principalmente nas partes altas dos bairros.

2. Qual motivo da falta de água frequente no bairro?

Resp: O bairro São Bento do Recreio é atendido por um sistema isolado de abastecimento de água, composto pela captação de água em quatro poços profundos e um reservatório para armazenamento e distribuição da água.

Com o crescimento populacional local, as ligações de água dos bairros na região tiveram um acréscimo em torno de 5%.

Já como medida para solucionar o problema, o DAEV intensificou a pesquisa de vazamentos em todo o bairro e encontrou 04 (quatro) vazamentos que contribuíam para a perda de água na região. Após a retirada desses vazamentos, efetuados entre os dias 14 e 20 de fevereiro de 2020, o DAEV não registrou mais qualquer problema de abastecimento de água.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Fls. 2-2 do Ofício nº 049/2020 – PRES., de 03 de março de 2020.

Ocorreram ainda, algumas interrupções justamente para manutenção das redes, e retirada dos vazamentos supracitados. Para tal, é necessário, interromper o abastecimento para que os manutentores consigam efetuar os devidos reparos.

Como medida para amenizar o problema, o DAEV quando necessário, adota a prática de reforçar o abastecimento através de transporte de água potável com caminhões pipa próprio e contratado.

3. Por que os moradores não são avisados, sobre o corte de abastecimento de água?


Resp: Preliminarmente é importante salientar que não ocorre corte no abastecimento de água. O que ocorreu foram pontos de baixa pressão na região mais alta do bairro, devido a dias de temperaturas elevadas, que culminou em um consumo muito acima da média na região, somada a perda ocasionada pelos vazamentos encontrados.

4. Como pode ser resolvido o problema do abastecimento?

Resp: O DAEV já trabalha com o projeto para perfuração do quinto poço profundo para atender o abastecimento do bairro, bem como, a construção de um segundo reservatório, com capacidade de 600 m³, para também aumentar a reservação de água tratada do bairro.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Engº RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

VANDERLEY BERTELI MARIO

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo
Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA