



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 657/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 23 de junho de 2020

Ref.: **Requerimento nº 861/20-CMV**
Vereador José Henrique Conti e Outro
Processo administrativo nº 9.321/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria dos Vereadores **José Henrique Conti e Kiko Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o volume de água gerado pela chuva do dia 06 de junho?
2. Além da Av. Gessy Lever, quais outros pontos de inundação foram constatados pela Municipalidade?
3. Quando foi realizada a última manutenção e limpeza dos bueiros e bocas de lobo?
4. Quais as justificativas para o alagamento da Av. Gessy Lever, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento?
5. Quais foram os estragos e prejuízos ocasionados pela chuva do último dia 06 de junho?
6. Houve a revisão do Plano de Macrodrenagem do Ribeirão Pinheiros, pela empresa contratada, conforme consta da Resposta de Requerimento Ofício 1920/2019-DTL/GP/P? Em caso afirmativo, enviar cópia do plano de revisão.

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela Secretaria de Oras e Serviços Públicos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelos nobres Edis requerentes.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALI JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo

Ao D.T.L./G.P.

- 1- Aproximadamente 40 milímetros.
- 2- Esta Secretaria tem conhecimento apenas do ponto na Av. Gessy Lever.
- 3- A última manutenção foi realizada no início de 2019.
- 4- Aumento da lâmina d'água do Ribeirão Pinheiros, que diminui a capacidade de escoamento da galeria de água pluvial.
- 5- Queda de árvores na Av. Paulista e Rua Gelson Bruno Di Falco.
- 6- A revisão do Plano de Macrodrenagem encontra-se em andamento, não estando finalizada até o presente momento.

D.M.P.M., 19/06/2020



Engº Gerson Luis Sagato
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Secretário