



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1570/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 28 de outubro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 1859/2020-CMV**

Vereador José Henrique Conti

Processo administrativo nº 16.058/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. O departamento competente possui conhecimento do rompimento do sistema de captação existente no local? Caso afirmativo, quais medidas serão tomadas?
2. Por quais razões há reiteradas denúncias de rompimento de tubulação no local?
3. Qual o custo total da última obra de reparo realizada pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos?
4. Qual o cronograma para reparo na tubulação e retirada de lixos e entulhos descartados de maneira irregular?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(VKC/vkc)



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 27 de outubro de 2020.

OFÍCIO Nº 239/2020 – PRES.

Ref.: C.I. nº 1882/2020 – DTL/GP

Assunto: Requerimento nº 1859/2020 – Vereador José Henrique Conti

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada na C.I. em referência, prestar as informações alusivas ao questionamento formulado pelo nobre Edil, conforme seguem:

1. O departamento competente possui conhecimento do rompimento do sistema de captação existente no local? Caso afirmativo, quais medidas serão tomadas?

R: Os rompimentos da rede coletora de esgotos são causados devido às erosões que ocorrem em épocas de fortes chuvas, sendo necessário realizar reparos emergenciais para conter o extravasamento de esgoto para o córrego. Somente após a execução de obras de melhorias na captação e escoamento de águas pluviais para conter as erosões, que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, será possível executar o reparo definitivo na tubulação de esgoto.

2. Por quais razões há reiteradas denúncias de rompimento de tubulação no local?

R: Conforme respondido na questão 1, os rompimentos da rede coletora de esgotos são causados devido às erosões em época de fortes chuvas, ocasionadas pela galeria de águas pluviais.

3. Qual o custo total da última obra de reparo realizada pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos?

R: Não foi realizada nenhuma obra pelo DAEV no local, somente foram efetuados reparos na rede coletora de esgoto.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS


AUTARQUIA MUNICIPAL

4. Qual o cronograma para reparo na tubulação e retira de lixos e entulhos descartados de maneira irregular?

R: Os reparos necessários nas galerias de águas pluviais e descarte de lixos e entulhos não competem a esta Autarquia. Sendo assim, sugerimos o envio ao órgão competente da Prefeitura Municipal para prestar os devidos esclarecimentos.

Sendo o que cabia informar, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de apreço, com os quais nos subscrevemos.

Atenciosamente.



Engº RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente


Ao Ilmo. Sr.

VANDERLEY BERTELI MARIO

Subchefe do Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta




CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Termo de Esclarecimento

Devido a problema técnico apresentado pelo equipamento Relógio Protocolador Eletrônico, identificou-se erro na data e hora nos documentos protocolados sob os números 4726 a 4731.

Deste modo, informo que os documentos acima referidos foram protocolados no dia 03/11/2020 aproximadamente entre 12h35 e 12h40.

Infraestrutura e Serviços em, 03 de novembro de 2020.


Flávio José Gonçalves Facchinetti
Assistente Administrativo