



# PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 075/2021-DTL/GP/P

Valinhos, 16 de fevereiro de 2021.

Ref.: **Requerimento nº 144/21-CMV**

**Vereador José Henrique Conti**

**Processo administrativo nº 1.966/2021-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho à Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como segue:

1. O DAEV (Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) possui conhecimento do vazamento de esgoto advindo da tubulação (emissário de esgoto) no córrego Ribeirão dos Pinheiros, nas proximidades do ginásio da Vila Santana?
2. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente para identificar a causa do vazamento? Em caso positivo, o que consta do relatório?
3. De quanto em quanto tempo é realizado fiscalização e manutenção no conjunto de tubulações para evitar o extravasamento de esgoto?
4. Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição? Quais medidas foram tomadas para minimizar o impacto ambiental?
5. A CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi notificada? Enviar cópia da notificação. Em caso negativo, por quais razões?
6. As obras de ampliação do emissário de esgoto e obra de recuperação e proteção das margens do Ribeirão Pinheiros estão concluídas? Em caso afirmativo, por quais razões?
7. Há ação emergencial para resolução de problemas no emissário de esgoto?

**Resposta:** Encaminho, na forma anexa, as informações disponibilizadas pelo DAEV, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo: 03 folhas**

À

Sua Excelência, o senhor

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(AR/ar)

Valinhos, 12 de fevereiro de 2021.

**OFÍCIO Nº 25 /2021 – PRES.**

**Ref.: C.I. nº 177/2021-DTL/GP**

**Assunto: Requerimento nº144/2021 – Vereador José Henrique**

**Conti**

**Prezado:**

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conformem seguem:

1. Sim.
2. Não foi emitido relatório na ocasião, entretanto o vazamento foi ocasionado pelo aumento de vazão do Ribeirão Pinheiros ocasionando a desconexão da tubulação de esgoto.
3. Tanto as vistorias como as manutenções são efetuadas sob demanda quando necessária para resolução de eventuais problemas na rede.
4. Sim, qualquer despejo in natura de esgoto causa impacto ambiental no corpo receptor. Neste caso, o próprio corpo receptor auto depura o esgoto retornando os parâmetros às condições pré-existentes após determinado período. A medida tomada para minimizar os impactos foi o conserto do emissário o mais rápido possível pelas equipes do DAEV.
5. Sim, segue cópia da notificação (e-mail) enviada à Agência Ambiental.
6. As obras não estão concluídas. Processo licitatório ainda está em andamento, não havendo empresa para executar as obras até o presente momento.
7. Caso haja situação emergencial neste ponto do emissário as equipes do DAEV estão de prontidão para reparar possíveis vazamentos que possam vir ocorrer.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

RECEBIMENTO

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021

*Luciene Orfola Gonçalves*  
(nome por extenso)  
Agente Administrativo  
POM/S.A.J.I.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

  
**Engº FLÁVIO RACHID DE MACEDO HORTA**  
Presidente



Ao Ilmo. Sr.

**EVANDRO RÉGIS ZANI**

**SUBCHEFE DO GABINETE DA PREFEITA**

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA

Assunto: **Fwd: EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO**  
De: Marcello Aragão <marcello.aragao@daev.org.br>  
Para: PRESIDÊNCIA - DAEV <presidencia@daev.org.br>  
Data: 15/02/2021 15:00



PSC,

---  
Marcello Fernando Aragão  
Departamento de Manutenção  
Diretor  
(19)2122-4458

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO  
**Data:**15/02/2021 14:39  
**De:**"marcos.neves" <marcos.neves@daev.org.br>  
**Para:**Marcello Aragão <marcello.aragao@daev.org.br>

----- Mensagem original -----

Assunto: EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO  
Data: 2021-01-29 08:39  
De: "marcos.neves" <[marcos.neves@daev.org.br](mailto:marcos.neves@daev.org.br)>  
Para: Douglas Ribeiro Candeias <[dcandeias@sp.gov.br](mailto:dcandeias@sp.gov.br)>

Bom dia,

Prezado Eng<sup>o</sup> Douglas

Comunicamos o rompimento parcial da travessia de esgoto do emissário DN= 800 mm, situado na Av. Brasil, no leito do Ribeirão Pinheiros a montante do Ginásio de Esportes da Vila Santana, devido as fortes chuvas ocorridas recentemente. Os trabalhos para recuperação da travessia será iniciado hoje com previsão de término amanhã.

obrigado.

--  
Marcos Antonio Teixeira das Neves  
Diretor da Divisão de Manutenção do Sistema de Esgoto  
fone (19) 2122-4475  
cel. (19) 99792-6706

[marcos.neves@daev.org.br](mailto:marcos.neves@daev.org.br)

Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos  
Rua das Azaleias, 2.555 - Cecap - CEP 13273-450 - Valinhos- SP