



OF. Nº 488/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 12 de abril de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 341/21-CMV

Vereador Luiz Mayr Neto

Processo administrativo nº 4793/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



Fls.n°
Proc.n°

Ao DTL/SAJI

Em resposta ao requerimento 341/2021 de autoria do **Vereador Luiz Mayr Neto**, informo:

1. A Municipalidade tem conhecimento da situação das constantes interrupções na rede elétrica do bairro Vale Verde?

Não.

2. Qual a previsão para realização das podas das árvores de modo a evitar o contato e a queda de galhos na rede elétrica do bairro Vale Verde?

A realização de poda em todo o bairro não está na programação, apenas as solicitações isoladas deferidas.


3. Quais os procedimentos adotados pela Prefeitura quando se trata de cabeamento nu e de cabeamento multiplexado? Quando a responsabilidade é da concessionária de energia CPFL?


A poda no cabeamento multiplexado, uma vez que os fios são isolados, pode ser realizada pelos servidores municipais. Quando se trata de cabeamento nu, apenas a CPFL pode realizar o serviço.

4. Há algum treinamento ou convênio junto à concessionária de energia CPFL para os servidores municipais responsáveis por esta poda?

Não.

Valinhos, em 8 de abril de 2021.


Lívia Guimarães Ferreira
Engenheira Ambiental
Departamento de Praças e Jardins/SOSP


Engº Gustavo Luiz Yansen
Secretário
Secretaria de Obras e Serviços Públicos



REF. CI Nº 631/2021 - DTL/GP – REQ. Nº 341/2021

AO DEPTO TÉCNICO – LEGISLATIVO – GP

Em complemento ao despacho da Eng^a Ambiental, Livia Guimarães Ferreira, informo que apesar do Departamento de podas não ter acompanhado sobre as interdições de energia, a SOSM tem monitorado e elaborado ações para esta situação.

As equipes de poda são acionadas através dos canais 156 e e-ouve para atendimentos pontuais e a Secretaria de Obras, junto a CPFL tem elaborado ações para o Bairro.

Em resumo, tratificando o item 3 (três), apontado pela Eng^a Livia, as ações em redes com cabeamento isolado serão assumidas pela Secretaria de Obras e cabeamento pela concessionária.

SOSM, em 09 de abril de 2021.

ENGº GUSTAVO LUIZ YANSEN

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETÁRIO