



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 480/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 12 de abril de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 499/21-CMV
Vereador Franklin Duarte de Lima
Processo administrativo nº 4778/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 03 folhas

Ao
Excelentíssimo Senhor,
FRANKLIN DUARTE DE LIMA
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 08 de abril de 2021.

OFÍCIO Nº 51/ PRES.

Ref.: C.I. nº 611/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 499/2021 – Vereador Franklin

Duarte de Lima

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

1. O Departamento de Águas e esgotos de Valinhos foi acionado para interromper vazamento a céu aberto?

Resp.: Nenhuma denúncia relativa a esse local chegou até a Seção de Fiscalização até o envio do requerimento. Foi consultada a Divisão de Manutenção do Sistema de Esgoto, e também não houve qualquer ordem de serviço aberta para este local em 2021.

2. Em sendo acionado, quais as causas do vazamento? Houve vistoria no local? Se sim, enviar cópia da vistoria.

Resp.: No dia 08/04/2021 no período da manhã, após vistoria "*in loco*", foi constatado que o extravasamento é proveniente de fossa séptica do imóvel defronte ao lote 25, casa 02, o qual pertence ao bairro Jd. Nova Esperança, na cidade de Itatiba. Portanto, não é área de atuação desta Autarquia.

3. Quais medidas serão adotadas pelo Departamento competente?

Resp.: Por se tratar de um vazamento no município de Itatiba não compete ao DAEV tomar alguma providência.




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

4. Enviar cópia do projeto de rede de esgoto da rua Itaiuva e avenida Celestino José dos Santos.

Resp.: Projeto da área de Valinhos em anexo.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Engº FELIPH COMUNI-TORDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta

