



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

OF. Nº 670/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 13 de maio de 2021

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 606/21-CMV

**Vereadora Simone Bellini**

Processo administrativo nº 5360/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas à autora da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**

**Prefeita Municipal**

**Anexo: 06 folhas**

Ao

Excelentíssimo Senhor,

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



C.I. Nº 94/2021 - S.A.

De: Depto de Segurança e Fiscalização Predial

Para: Secretário de Administração

Sr. José David Xavier

Em atendimento a CI nº 714/2021 - DTL/SAJI de 20.04.2021 e ao Requerimento nº 606/2021 de 12/04/2021 da Vereadora Simoni Bellini.

Tenho a informar que:

- Sim houve evolução, conforme relatório anexo;
- Sim;
- Não, não estão dentro das nossas atribuições.

Valinhos, 11 de maio de 2021.

**Pedro Luiz Stahl**  
Engº Civil / Segurança do Trabalho  
CREA: 5060669832

12 MAIO 2021

09:10h





# PREFEITURA DE VALINHOS

Item	Secretaria	Nome	Endereço	Status AVCB	Situação	Venc.
60	Sec. Educação	Alberto Juliano Serra	Rua Mario Olivo, 516 Jd. Maracanã	Sim AVCB OK	adequações devem ser executadas	Não
61	Sec. Educação	Alvorada	Pq. Dos Cocais Avenida Vice Prefeito Anésio Capovilla	VÁLIDO	OK	Sim 14/04/2023
62	Sec. Educação	Angela Turcatti	Praça do Pará, 62 Jd. Santana	Sim AVCB OK	adequações devem ser executadas	Não
63	Sec. Educação	Antonio Montero Filho	Rua Sete / Rua Claudemires dos Santos, 360 Jd. São Marcos		Projeto e manutenção no sistema de proteção	Não
64	Sec. Educação	Antonio Persegnetti Manoel Furlan	Rua Olímpio Folegatti, 16 Ponte Alta		Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não
65	Sec. Educação	Biblioteca Municipal	Rua José Milani, 127 Vila Bissoito	VÁLIDO	OK	Sim 04/01/2024
66	Sec. Educação	Carlos de Carvalho Vieira Braga Dona Stephania de Carvalho Vieira Braga	Rua Maria Fonseca de Carvalho, 75 Jd. Pinheiros Rua Domingos Agnello		Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não



67	Sec. Educação	<u>Cecília Meireles</u>	Rua dos Gerânios, 165 Pq. Cecap			Falta o projeto e a instalação do sistema de proteção	Não	
68	Sec. Educação	<u>Dom Agnelo Rossi</u>	Rua Rui Barbosa, 511 Jd. Primavera	VÁLIDO		OK	Sim	19/02/2023
69	Sec. Educação	<u>Dom Bosco</u>	Rua Três, 70 Jd. São Marcos	SEM AVALIAÇÃO		Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
70	Sec. Educação	<u>Dom Martinho Roth</u>	Rua Vitorio Baron, 155 Jd. Das Figueiras	VÁLIDO		OK	Sim	19/02/2023
71	Sec. Educação	<u>Dona Carolina de Oliveira Sigris</u>	Estrada Municipal Arnaldo Antonio Sigris, s/nº Capivari	VÁLIDO		OK	Sim	19/02/2023
72	Sec. Educação	<u>Doutora Yrma de Andrade Fiori</u>	Rua Baptista Canavassi, 158 Jd. Universo			adequações devem ser executadas	Não	
73	Sec. Educação	<u>Governador Andre Franco Montoro</u>	Rua Luiz Bissoto, 719 Jd. Santa Rosa			Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
74	Sec. Educação	<u>Governador Orestes Quercia</u>	Rua dos Gerânios, 85, Pq. Cecap	VÁLIDO		OK	Sim	13/06/2022
75	Sec. Educação	<u>Heloisa de Carvalho Grissiuma</u>	Rua Dois / Rua Irene Speglich Tordin, s/nº Jd. São Marcos			Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	



76	Sec. Educação	<u>Horacio de Salles Cunha</u> <u>Pedro Luiz Rodrigues de Souza</u>	Rua Itaiú, 525 São Benito do Recreio	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
77	Sec. Educação	<u>Jorge Bierrenbach de Castro</u>	Rua Silvio Cesar Cioffo, 1294 Pq das Colinas	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
78	Sec. Educação	<u>Luiz Antoniazzi</u>	Rua Ulysses Pedroso de Oliveira Filho, 850 Vila Boa esperança	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
79	Sec. Educação	<u>Martinho Calzavara</u>	Rua Abrantes, 512 Pq Portugal	VALIDO	OK	Sim	14/09/2023
80	Sec. Educação	<u>Nova Palmares II</u>	Rua Treze, 310 Nova Palmares II	VALIDO	OK	Sim	01/06/2023
81	Sec. Educação	<u>Octavio Quêrcia</u>	Estrada Municipal Arnaldo Antonio Sigrist, s/nº Capivari	VALIDO	adequações devem ser executadas	Não	
82	Sec. Educação	<u>Padre Leopoldo Petrus Van Liempt</u>	Rua Carlos Penteado Stevenson, 610 Jd Recanto	VALIDO	Projeto aprovado e falta manutenção no sistema de proteção para solicitar vistoria	Não	
83	Sec. Educação	<u>Papa João Paulo II</u>	Rua Horacio do Amaral, 177 Jd. Pinheiros	VALIDO	adequações devem ser executadas	Não	
84	Sec. Educação	<u>Prefeito Jeronymo Alves Correa Jardim do Lago</u>	Rua Luiz Barbisan, 239 Jd. do Lago	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	



85	Sec. Educação	<u>Prefeito Vicente José Marchiori</u>	Rua Luiz Bísoto, 695 Jd. Santa Rosa	VALIDO	OK	Sim	19/02/2023
86	Sec. Educação	<u>Profª Alice Sulli Nonato</u>	Rua Ana Fachinelli Fabrini, 64 Jd. Jurema	VALIDO	OK	Sim	20/12/2022
87	Sec. Educação	<u>Profª Fany Moleia</u> <u>Benedito de Arruda Campos</u>	Rua Minoro Toyoda, 210 Vate verde	VALIDO	adequações devem ser executadas	Não	
88	Sec. Educação	<u>Profª Léila Franco Bueno Leme</u>	Rua Santa Barbara D oeste, 18 Jd. Imperial	VALIDO	adequações devem ser executadas	Não	
89	Sec. Educação	<u>Profª Mari Aparecida Borelli Bazetto</u> <u>Prefeito Dr. Vitorio Humberto Antoniazzi</u>	Rua Abrantes, 585 Pq. Portugal	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
90	Sec. Educação	<u>Profª Neize Quaglio Mathedi</u>	Rua Madré Maria do Calvario, 555 Jd. Jurema	VALIDO	adequações devem ser executadas	Não	
91	Sec. Educação	<u>Profº Osvaldo Muller</u>	Rua Marino Antonio Fartarotti Polidoro, 496 Jd. America II	VALIDO	adequações devem ser executadas	Não	
92	Sec. Educação	<u>Profº Waldomiro Mavr</u> <u>Profº Emilio Pedro Juliato</u>	Rua Francisco Pedral Santiana, 215 Chácars São Bento	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	
93	Sec. Educação	<u>Ruriko Morita</u> <u>Profª Edina Aparecida Bampa da Fonseca</u>	Estrada Municipal Padre Modesto Nunes, 260 Reforma Agraria	VALIDO	Falta o projeto e manutenção no sistema de proteção existente	Não	



94	Sec. Educação	<u>São Lucas</u>	Rua Antonio Juliatto, 63 Santa Marina	VALIDO	OK	Sim	13/08/2022
95	Sec. Educação	<u>São Luiz</u>	Rua Marcilio Lona, 220 Jd. São Luiz	VALIDO	OK	Sim	16/07/2023
96	Sec. Educação	<u>Tio Pedro Brandini</u>	Avenida Onze de Agosto, 1253 Vila Embare	VALIDO	OK	Sim	19/02/2023
97	Sec. Educação	<u>Tomaharu Kimbara</u> <u>Antonio Favrin</u>	Rua Valdemar Lazaretti, 265 Macuco	VALIDO	OK	Sim	19/02/2023
98	Sec. Educação	<u>Valdomiro Amaral</u>	Avenida Albertina de Castro Prado, 182 Vila Capuava	Sem AVOR/CEB	adequações devem ser executadas	Não	
99	Sec. Educação	<u>Vereador Eber Carlos Severino Foratto</u>	Rua Primo Zanella, 121 Jd. America II	Sem AVOR/CEB	adequações devem ser executadas	Não	
100	Sec. Educação	<u>Vereador Profº Penho Conte</u>	Rua dos Manacas, 495 Jd Novo Mundo	VALIDO	OK	Sim	19/02/2023
101	Sec. Educação	<u>Vice Prefeito Antonio Mamoni</u>	Rua Vitorio Baroni, 156 Jd. das Figueira		Falta o projeto e a instalação do sistema de proteção	Não	