



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 739/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 21 de maio de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 824/21-CMV

Vereadora Simone Bellini

Processo administrativo nº 6475/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas à autora da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 18 de maio de 2021.

OFÍCIO Nº 88/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 962/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 824/2021 – Vereadora Simone

Bellini

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, de competência desta Autarquia conforme segue:

1) É de conhecimento da Municipalidade a existência de cano localizado na Rodovia Flávio de Carvalho que encontra-se rompido, permitindo que o esgotamento sanitário seja lançado no Ribeirão Pinheiros?

O vazamento ocorre devido ao rompimento total da travessia de esgoto do emissário DN= 800 mm, situado no leito do Ribeirão Pinheiros a montante do Ginásio de Esportes da Vila Santana, Rodovia Dr. Flavio de Carvalho, devido às erosões causadas às margens do Ribeirão com as fortes chuvas ocorridas no final do 2.020 e início de 2.021, foram realizados reparos emergenciais, porém paliativos, e os trabalhos para recuperação da travessia envolvem obras de grande porte.

2) Se positivo, qual a previsão para que a questão seja resolvida?

Para sanar definitivamente o problema, foi elaborado um projeto para remanejamento do emissário, através do Departamento de Planejamento Obras




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

e Fiscalização do D.A.E.V., sendo que já foram adquiridos os materiais necessários e aguardando a finalização do processo licitatório para contratação de empresa especializada para execução das obras.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Engº FELIPH COMUNI TORDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta