



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

OF. Nº 889/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 14 de junho de 2021.

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 902/21-CMV

**Vereador Eder Linio Garcia**

Processo administrativo nº 7377/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo: 02 folhas**

Ao

Excelentíssimo Senhor,

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 10 de junho de 2021.

**OFÍCIO Nº 116/2021 – PRES.**

**Ref.: C.I. nº 1148/2021-DTL/SAJI**

**Assunto: Requerimento nº 902/2021 – Vereador Eder Linio**

**Garcia**

**Prezado Senhor:**

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pela Nobre Edil, de competência desta Autarquia, conforme segue:

**1- Qual a capacidade de tratamento de esgoto no Município hoje? Com os novos condomínios, com a alteração no Plano Diretor o DAEV conseguirá tratar todo o esgoto da cidade?**

A capacidade de tratamento licenciada 246,67 l/s.

O DAEV vem desenvolvendo projetos e obras visando atender os impactos do crescimento da cidade no que se refere ao tratamento do esgoto coletado. Quanto ao Plano Diretor não há como afirmar, pois, o mesmo é de competência da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Valinhos.

**2- Qual a capacidade de fornecimento de água no Município hoje? Com os novos condomínios, com a alteração no Plano diretor o DAEV conseguirá fornecer água a todo Município mesmo em época de estiagem?**

Capacidade outorgada de fornecimento de água sem restrições em nenhuma captação: 493,9 l/s

Capacidade atual de fornecimento de água (referência 31 de maio de 2021): 458,9 l/s.

O DAEV vem desenvolvendo projetos e obras visando atender os impactos do crescimento da cidade no que se refere ao abastecimento de água mesmo em época de estiagem. Quanto ao Plano Diretor não há como afirmar, pois, o mesmo é de competência da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Valinhos.




**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
AUTARQUIA MUNICIPAL

**3- Caso a cidade tenha capacidade de fornecimento de água para novos condomínios, em momento algum entraremos em racionamento? Se sim qual motivo?**

O DAEV vem desenvolvendo projetos e obras visando atender os impactos do crescimento da cidade. Quanto à resposta desse questionamento, está diretamente ligada à execução da segunda linha de adução do Atibaia e adequações nas instalações para captação e tratamento dos 340 l/s outorgados na ETA II.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
**Engº FELIPH COMUNI TORDIN**  
**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**EVANDRO RÉGIS ZANI**

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta