



PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

OF. Nº 1255/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 19 de agosto de 2021.

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 1085/21-CMV  
**Vereador José Henrique Conti**  
Processo administrativo nº 12372/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo: 02 folhas**

Ao

Excelentíssimo Senhor,

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



Valinhos, 18 de agosto de 2021.

**OFÍCIO Nº 180/2021 – PRES.**

**Ref.: C.I. nº 1560/2021-DTL/SAJI**

**Assunto: Requerimento nº 1085/2021 – Vereador José Henrique**

**Conti**

**Prezado Senhor:**

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

**1. O DAEV (Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos) possui conhecimento do despejo de esgoto no córrego Ribeirão dos Pinheiros advindo da tubulação (emissário de esgoto) existente na Rua Luiz Gabetta, próximo à cancela de acesso ao bairro Bom Retiro (coordenadas -22.976937, -46.988937)?**

A verificação de qualquer tipo de vazamento, incluindo de esgoto, ocorre a partir da formalização da população, por meio de contato na Central de Atendimento DAEV, por meio do número de telefone 0-8000-133-839 (24 horas por dia). Havendo a formalização, o DAEV toma ciência da intercorrência para as medidas cabíveis que sejam necessárias ao identificado. J.

**2. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente para identificar a causa do vazamento? Em caso positivo, o que consta do relatório?**

Formalizada a situação, o Departamento de Manutenção faz a vistoria o mais breve possível para sanar o identificado, tal como já ocorreu no Córrego Ribeirão Pinheiros, próximo à cancela de acesso ao bairro Bom Retiro. Compreendendo o assunto em voga, informamos quanto à averiguação feita na Rua João Bissoto Filho, próximo ao Hipermercado Flex Atacarejo, onde foi identificada a quebra do emissário.

**3. De quanto em quanto tempo é realizado fiscalização e manutenção no conjunto de tubulações para evitar o extravasamento de esgoto?**

Para melhor atendimento, a Divisão de Manutenção do Sistema de esgoto faz vistorias no intervalo de 2 (dois) meses para evitar o vazamento de esgoto. Neste intervalo, porém, podem ocorrer situações de obstrução, pois há materiais que são descartados pela população e que, dentro da tubulação, propulsionam situações de extravasamento.



**4. Houve dano ambiental devido ao despejo? Se sim, de que forma se dará a recomposição? Quais medidas foram tomadas para minimizar o impacto ambiental?**

Não há como avaliar e quantificar a ocorrência de dano ambiental. Dentro do exposto na segunda resposta, tratou-se de situação pontual e já sanada.

**5. A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi notificada? Enviar cópia da notificação. Em caso negativo, por quais razões?**

Toda vez que há algum problema que pode gerar intercorrência ao meio ambiente, de pequena ou grande gravidade, a situação é notificada à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). A comunicação do DAEV ao órgão estadual se deu por meio de correspondência eletrônica.

**6. Há ação emergencial para resolução de problemas no emissário de esgoto?**

Ao atendimento emergencial, o DAEV trabalha com uma escala de servidores da Divisão de Manutenção do Sistema Esgoto, com acionamento em casos de necessidade. A listagem dos servidores é divulgada em boletim da Imprensa Oficial do Município.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.

**IVAIR NUNES PEREIRA**

**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**EVANDRO RÉGIS ZANI**

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta