



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 1435/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 20 de setembro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1513/21-CMV

Vereador Eder Linio Garcia

Processo administrativo nº 14633/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



Valinhos, 16 de setembro de 2021.

OFÍCIO Nº 220/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 1798/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1513/2021 – Vereador Eder Linio

Garcia

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

1. O reservatório de água localizado no bairro Santo Antônio na Rua Marlene Piato Conte foi construído pela Municipalidade (através de licitação) ou através de contrapartida?

Por meio da Tomada de Preço nº 05/2019
(<https://www.daev.org.br/licitacoes/354>).

2. Se através de licitação solicito cópia de inteiro teor do processo licitatório, caso efetuado por contrapartida qual empresa foi responsável? Foi contrapartida de qual ou quais empreendimentos? Quem é o empreendedor responsável ou quem são?

O processo de compras nº 66/2019, fica disponível às vistas do nobre Vereador, mediante agendamento.

3. Se foi contrapartida, qual o valor correspondente?



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Prejudicada, haja vista às respostas às perguntas nº 1 e 2.

4. De quem é a responsabilidade para a interligação do tanque na rede de água?

Do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos.

5. Qual a previsão de colocação em funcionamento o respectivo tanque?

A Autarquia está viabilizando a interligação, por meio de contrapartidas de empreendimentos da região e, se necessário e possível, com recursos próprios. Desta forma, não há como precisar data neste momento.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.

IVAIR NUNES PEREIRA

Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta