



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1526/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 04 de outubro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1610/21-CMV

Vereador Alécio Cau

Processo administrativo nº 15242/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



15242

Valinhos, 30 de setembro de 2021.

OFÍCIO Nº 239/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 1886/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1610/2021 – Vereador Alécio Cau

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme segue:

1. Segundo relatos de moradores dos loteamentos, Jd. Alto da Boa Vista, Jd. Recanto dos Pássaros I e II, Jd. Santa Helena, Jd. Maria Ilyda e Vila Moleta, os mesmos ficaram sem abastecimento de água nos dias 05 e 12 do mês de setembro (domingos) após já terem ficado sem abastecimento no sábado em decorrência do rodízio. Os moradores informaram também que o DAEV alegou a realização de reparos na rede como justificativa da interrupção da distribuição. Deste modo solicito que seja informado os locais, data, horário, tipo de reparo, relação de servidores do DAEV responsáveis pelos reparos e tempo de duração dos serviços.

Ocorreram reparos emergenciais na rede de distribuição de água em 5 e de 12 de setembro de 2021, entre às 10 e 15 horas, sendo:

- 05 de setembro de 2021: abastecimento interrompido para reparo emergencial em rede de distribuição de água na Rua José Stênico, no Jardim Alto da Boa Vista,
- 12 de setembro de 2021: abastecimento interrompido para reparo emergencial em rede de distribuição de água na Rua Valdomiro Amaral, Jardim Alto da Boa Vista.

Vale informar que reparos deste tipo são feitos pelo DAEV contando com dois reparadores de água, um operador de retro e um motorista de veículo pesado, quando necessário ao caso identificado.



2. O DAEV pode informar os motivos que acarretaram os problemas de vazamento nos locais questionados?

Trataram-se de reparos emergenciais em sistema de distribuição de água. A região do Alto da Boa Vista tem redes de distribuição de água em cimento amianto com mais de 30 anos de instalação. Estas redes são mais propícias a apresentarem vazamentos.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.


IVAIR NUNES PEREIRA

Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta