



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1680/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 25 de outubro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1770/21-CMV

Vereador Fábio Damasceno

Processo administrativo nº 16608/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas.

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 21 de outubro de 2021.

OFÍCIO Nº 278/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 2077/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1770/2021 – Vereador Fábio

Damasceno

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, de competência desta Autarquia, conforme segue:

1. Qual é o motivo da paralização da obra?

De acordo com o Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização (DPOF) não há obra paralizada.

2. Tem previsão de retomada e conclusão?

Prejudicada, haja vista a resposta à pergunta 1.

3. Se sim, quando será?

Prejudicada, haja vista a resposta à pergunta 1.

4. As tampas dos tanques ficam por vezes jogadas ao lado, e os tanques totalmente descobertos, é possível fazer o fechamento dos tanques de maneira segura? Sem a utilização de pedras? (sic)

De acordo com o Departamento de Manutenção o afirmado é improcedente. A equipe informou que as tampas somente são manuseadas quando há manutenção e/ou limpeza.

5. A limpeza desse esgoto é feita periodicamente pelos caminhões coletores?

Sim.

6. Se sim, em quanto tempo?

De acordo com o Departamento de Manutenção é feita a cada 15 dias.

7. Se não, é possível passar a fazer?

Prejudicada, haja vista as respostas às perguntas 5 e 6.

8. Existe projeto para sanar este problema de esgoto no bairro que já dura há 15 anos? (sic)



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

A Estação Elevatória de Esgotos (EEE) do bairro, executada em 1998, foi realocada em virtude das obras de duplicação da Rodovia dos Agricultores, mediante solicitação da Rota das Bandeiras. O DAEV trabalha para executar uma nova EEE do Parque Portugal, com mais capacidade e melhora da tecnologia do bombeamento.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração, com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta