



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

OF. Nº 1968/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 15 de dezembro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 1709/21-CMV
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 21754/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

LOG/log



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 14 de dezembro de 2021.

OFÍCIO Nº 332/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 2465/2021-DTL/SAJI

Assunto: Requerimento nº 1709/2021 – Vereador José

Henrique Conti

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, de competência desta Autarquia.

1. O bairro Parque Valinhos possui sistema de captação próprio de água?

Sim, um poço tubular profundo.

2. Em existindo sistema de captação próprio de água para o Parque Valinhos, o mesmo comporta a demanda do bairro ou houve necessidade de abastecimento advindo da rede pública?

Há sistema de captação, que se resume a um poço tubular profundo; e foi construída rede interligando o Residencial Colina dos Pinheiros ao sistema de bombeamento principal.

3. Considerando que o programa de racionamento de água adotado para o Parque Valinhos insere-se na área 4 (domingo e quinta-feira), por quais razões a bomba está funcionando, retirando água, em pleno domingo dia de rodízio do bairro?

Se há necessidade, mesmo em dias de rodízio, o poço tubular profundo opera por alguns períodos do dia com o intuito de recuperação/enchimento dos reservatórios de água tratada que atendem o bairro e, conseqüente, para estabilidade no sistema de abastecimento nos dias de não-rodízio.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

4. **Em havendo funcionamento da bomba (comprovado por meio de vídeo encaminhado a este vereador), da estação elevatória em pleno dia de rodízio pergunta-se: houve a reversão do sistema para encaminhar água do Parque Valinhos para suprir a demanda dos demais bairros?**

Não.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada consideração, com os quais subscrevo-me.

Atenciosamente.

IVAIR NUNES PEREIRA
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta