



Resposta ao Requerimento nº 221/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações a respeito de geradores de energia nas UBSs.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 16 de março de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

C.I. nº 98/2023 – SS

Valinhos, 10 de março de 2023.

Para: Departamento de Assuntos Institucionais/SG
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento nº 221/2023
C.I. nº 223/2023 – DAI/SG

Em atendimento ao Requerimento nº221/2023 de autoria da vereadora Mônica Morandi, segue anexo informações prestadas pelo Departamento Atenção Básica.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,



Marcelo Cosentini
Secretário da Saúde



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS

Estado de São Paulo


À
Secretaria da Saúde

Em resposta ao Requerimento nº 221/2023 de autoria da Vereadora **Mônica Morandi**, temos a responder as seguintes questões:

1. **Atualmente, quais Unidades Básicas de Saúde possuem geradores ou sistema equivalente em suas instalações?**
Resp.: As Unidades que possuem gerador em suas instalações são: UBS São Marcos, UBS São Bento, UBS Macuco e UBS Refórma Agrária.
2. **Destes, todos estão em funcionamento?**
Resp.: Apenas o gerador da Unidade Básica de Saúde São Bento está em funcionamento.
3. **Em caso de interrupção no sistema de energia, como é feita a conservação das vacinas e medicamentos que necessitam de refrigeração?**
Resp.: Quando ocorrem quedas de energia, a Vigilância Sanitária realiza o resgate das vacinas nas unidades afetadas até o reestabelecimento da rotina energética.
4. **Há planejamento para instalação de geradores ou sistema equivalente em todas as Unidades? Explane.**
Resp.: Atualmente, não há planejamento para instalação de geradores ou sistema equivalente nas Unidades Básicas de Saúde.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 09 de março de 2023.


Silvio Romero de Paula Silva
Departamento de Atenção Básica
Diretor