



Resposta ao Requerimento nº 381/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca da Rua Antônio Felamingo, Bairro Macuco.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 11 de abril de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



FAVOR CUMPRIR PRAZO

6º Sessão

C.I. nº 394/2023-DAI/SG

Em 28 de Março de 2023.

DO: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

PARA: S.S.P.

C./C.: S.L.

ASSUNTO: Resposta ao Requerimento nº381/2023 (Proc. Administrativo nº 9499/2023).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.
2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,


Matheus Márcio Marinelli Gondim Galbes
Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo

Recebido
27/03/23




CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 381/2023

Ementa: Informações acerca da Rua Antônio Felamingo - Macuco.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

Justificativa

Considerando que no exercício passado foi investido R\$ 180.000,00 em pavimentação na Rua Antônio Felamingo - Macuco;

Considerando que a via já apresenta pontos com avarias importantes, que colocam em risco o tráfego no local, especialmente por se tratar de via de acesso às indústrias;

A Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- A municipalidade tem ciência dos problemas apresentados na via?
- 2- A empresa contratada foi notificada quanto à situação atual?
- 3- Na afirmativa, favor encaminhar cópia da notificação.
- 4- Quando o problema será sanado? Explane.

Valinhos, 20 de março de 2023.



AUTORIA: Mônica Morandi

Fotos anexas.



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Relatório Fotográfico



Foto 01 – Rua Antônio Felamingo – Bairro Macuco.



Foto 02 – Rua Antônio Felamingo – Bairro Macuco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Relatório Fotográfico



Foto 03 – Rua Antônio Felamingo – Bairro Macuco.



Foto 04 – Rua Antônio Felamingo – Bairro Macuco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Relatório Fotográfico



Foto 05 – Rua Laerte de Paiva – Bairro Macuco.



Foto 06 – Rua Laerte de Paiva – Bairro Macuco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Relatório Fotográfico



Foto 07 – Rua Antônio Felamingo nº 959 – Bairro Macuco.



Foto 08 – Rua Antônio Felamingo próximo à Rua Clark – Bairro Macuco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo



Foto 09 – Rua Antônio Felamingo próximo à Rua Clark – Bairro Macuco.



Foto 10 - desobstrução de tubulação de águas pluviais
Rua Antônio Felamingo próximo à Rua Clark – Bairro Macuco.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO Nº 01/ 2023 – D.I.U./S.S.P.

Nome: QUIMASSA PAVIMENTAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
End.: Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, S/N Km 2,3 – Sala 2 –
Gleba C – Parque Santa Barbara – Campinas S.P.
CEP: 13.064-190

Referência: Pavimentação Asfáltica e demais serviços complementares no trecho da Rua Clark, Trecho da Rua Antonio Felamingo e Trecho da Rua Laerte de Paiva – Bairro Macuco - Valinhos S.P.

Termo de Contrato nº. 059/2021


Processo de Compras nº 476/2020 - Tomada de Preços nº 08/2020.

Considerando-se o Termo de Contrato nº 059/2021, firmado entre a MUNICIPALIDADE DE VALINHOS e a Quimassa Pavimentação e Engenharia Ltda EPP, vimos pela presente, **NOTIFICAR V.S^a**, na pessoa do Sr. **Guilherme Pennacchi Bernardi**, a providenciar em caráter de urgência o que se segue no prazo de 05 dias úteis:

- **Providenciar com urgência o reparo no trecho da Rua Antônio Felamingo – Bairro Macuco, visto que a obra foi finalizada em 29/06/2022 conforme entregue o Termo de Recebimento Provisório nº 01/2022 (faltando a entrega do Termo de Recebimento Definitivo, que estará vinculada as boas condições da obra executada), porém o trecho da obra supracitada está apresentando patologias (danos no recapeamento asfáltico executado).**

Qualquer informação adicional poderá ser obtida através dos telefones (19) 3829-6019 – Secretaria de Serviços Públicos – Departamento de Infraestrutura Urbana, Rua Americana, 482 – São Cristóvão – Valinhos – SP.

Valinhos, 04 de janeiro de 2023.


Engº Caio Cesar Ceccherini
Diretor do D.I.U./S.S.P.



Engº Luís Renato Molina
Coord. De Projetos de Pavimentação Asfáltica
D.I.U./ S.S.P.


Quimassa Pavimentação e Engenharia LTDA

Rod. Jorn. Francisco Aguirre Proença Km 2,3

Parque Santa Bárbara - CEP 13.064-190 - Campinas - SP

CNPJ 36.111.732/0001-04 - IE 122.265.339.119


Engº Mario Ivo Mengon
Secretário da S.S.P.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

Em resposta ao requerimento nº 381/2022:

Valinhos, 03 de abril de 2023.

À S.S.P. / DAI

1 – A municipalidade tem ciência dos problemas na via?

Resposta: Sim, o Departamento de Infraestrutura Urbana informa que:

A Empresa contratada Quimassa Pavimentação e Engenharia LTDA fez 421,92 m de serviços de recapeamento asfáltica na Rua Antônio Felamingo do Trecho entre a Rua Clark até a Rua Laerte de Paiva, e 186,64m na Rua Laerte de Paiva iniciando da Rua Antônio Felamingo, totalizando 608,56 m de serviços prestados (fotos 01 até 06).

É importante salientar que a foto anexada ao requerimento, localizada na Rua Antônio Felamingo nº 959, não foi contemplada nos serviços de recapeamento asfáltico prestados pela Empresa (foto 07), porém no início do trecho da Rua Antônio Felamingo próximo à Rua Clark onde os serviços foram prestados, o Departamento de Infraestrutura Urbana verificou danos ao recapeamento executado.

O Departamento de Infraestrutura verificou que devido às fortes chuvas que atingiram aquela localidade, houve um grande carreamento de terra para as tubulações de drenagem que ficaram completamente entupidadas, causando sucessivos alagamentos no local (aproximadamente 50m de via ficaram completamente submersas – fotos 08 e 09) e devido ao encharcamento da estrutura do pavimento (subleito e base) ela apresentou menor resistência para suportar o trânsito pesado que trafega no local, causando avarias em pontos do recapeamento executado no trecho que ficou alagado.

2 - A empresa contratada foi notificada quanto à situação atual?

Resposta: Sim, a empresa foi notificada na data de 04/01/2023.

3 – Na afirmativa, favor encaminhar cópia da notificação.

Resposta: Segue em anexo a cópia da notificação.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

4 – Quanto o problema será sanado? Explane.

Resposta:

Devido aos reparos no recapeamento já realizados (fotos 01 e 02), e a desobstrução da tubulação de águas pluviais também já realizado (foto 10), somados à diminuição das chuvas e uma normalização da quantidade de umidade na estrutura do pavimento, causando uma retomada gradual da resistência do solo e da base do pavimento, o Departamento de Infraestrutura Urbana informa que a estrutura do pavimento no local está estável e proporcionando segurança para quem trafega pelo local, porém será mantido a realização de monitoramento ao longo do tempo para avaliar o comportamento da estrutura do pavimento.

O trecho da Rua Antônio Felamingo que não foi recapeando pela Empresa contratada entrará na programação de tapa – buraco.

Engº Caio Cesar Ceccherini
Diretor do D.I.U./S.S.P.

Engº. Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 506018711