



Resposta ao Requerimento nº 1432/2023

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações acerca da fiação exposta na recepção da Secretaria de Saúde.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 27 de outubro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



PREFEITURA DE VALINHOS

Valinhos, 17 de outubro de 2023.

Em atenção ao requerimento de nº 1432/2023 da nobre Vereadora Monica Morandi, a Secretária da Saúde através do Departamento de Manutenção - Saúde tem a informar:

1- A fiação exposta (foto anexo) trata de cabos telefônicos ?

Resposta: Sim

2- Qual é o departamento responsável pela manutenção e segurança da fiação nas instalações da Secretaria de Saúde ?

Resposta: Departamento de Manutenção - Saúde


3- Existe um plano de manutenção regular de fiação ? Em caso afirmativo, qual é a frequência dessa manutenção ?

Resposta: A manutenção da fiação é feita de acordo com a necessidade.

4- Qual é o prazo estimado para resolver a exposição da fiação telefônica e garantir que não represente mais riscos ?

Resposta: A fiação ficou exposta devido a desinstalação e remanejamento da central pabx para o novo prédio da Secretaria da Saúde. Essa situação já foi resolvida pelo eletricitista do departamento.

Atenciosamente,


João Gabriel Vieira
Secretário da Saúde
em exercício


Edinaldo Rosendo da Silva
Departamento de Manutenção - Saúde
Diretor


Cesar Augusto Randi
Coordenadoria de Gerenciamento e Manutenção