



Resposta ao Requerimento nº 256/2024

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações referentes ao vazamento de esgoto no Jardim São Bento do Recreio.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 21 de março de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 13 de março de 2024

OFÍCIO Nº 69/2024 – PRES/DAEV

Ref: Ofício 368/2024

Assunto: Resposta para o Requerimento nº 256/2024 – “*Informações referentes ao vazamento de esgoto, localizado no bairro Jardim São Bento do Recreio*”.

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos (DAEV) informar:

1) A municipalidade tem conhecimento do vazamento de esgoto ocorrendo na Rua Itaiú, defronte ao número 460, no bairro Jardim São Bento do Recreio?

Não há vazamento de esgoto no local informado.

2) Quando a municipalidade foi informada sobre essa situação?

A última ordem de serviço aberta no local havia sido no dia 02/02/2023, de possível infiltração de esgoto e, após realizado o teste de tinta, nada foi encontrado.

3) Está prevista uma vistoria técnica no local para avaliar a extensão do vazamento de esgoto?

No dia 11 de março de 2024, o departamento de Manutenção realizou filmagem no local e constatou que não há vazamento de esgoto. A rede se encontra sem intercorrências.

4) Há um cronograma estabelecido para a realização dessa vistoria?

Conforme a resposta acima, a vistoria foi feita no dia 11 de março.

5) Quais medidas imediatas estão sendo tomadas para conter o vazamento e minimizar seus impactos na comunidade local?

Não há vazamentos no local.

6) Existe um plano de emergência para lidar com esse tipo de situação?

Todas as intercorrências informadas através dos canais de comunicação do DAEV são prontamente atendidas e sanadas de acordo com a complexidade de cada caso.

7) Após a avaliação, qual é o prazo estimado para o reparo do vazamento de esgoto?

Os reparos são realizados em até 48h após o recebimento da ordem de serviço.

8) Como a municipalidade planeja informar os moradores afetados e a comunidade em geral sobre as medidas tomadas em relação ao vazamento de esgoto?

No momento da vistoria o morador é informado sobre as medidas tomadas para a resolução da intercorrência.

9) Quais são as iniciativas planejadas para melhorar a infraestrutura e prevenir recorrências desse problema?

No local não há vazamentos. No entanto, o DAEV busca sempre conscientizar a população sobre o uso correto da rede de esgoto e sobre os problemas causados pelo descarte de lixo em vasos sanitários, caixa de gordura e demais componentes que acarretam em entupimentos ou vazamentos.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.



Engº Claudio Weimar Alonso
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

THIAGO MEDEIA MEGGIATO

Diretor do Departamento de Relações Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta