



Resposta ao Requerimento nº 522/2024

Autoria: FRANKLIN

Assunto: *Informações referentes à reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 14 de maio de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Proc. Administrativo 4- 6.812/2024

De: Jorge A. - SSP-DGOP

Para: SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

Data: 03/05/2024 às 11:53:58

Setores envolvidos:

SS, SSP, SG-DRI, SSP-DGOP

522 REQUERIMENTO DA 11ª SESSÃO

Em resposta ao Ilustre Vereador temos a informar:

1. Os materiais utilizados na reforma da UPA estão em conformidade com as normas técnicas e regulamentações para ambientes hospitalares? Quais normas estão sendo seguidas nesse processo?

Os materiais utilizados estão em conformidade com todas as normas, leis e boas práticas ao se tratar de um ambiente hospitalar. Tais escolhas foram tomadas estrategicamente para mitigar o máximo a proliferação de microrganismos, além de fornecer duração e segurança para os usuários.

2. Qual é o tipo de material que está sendo utilizado para os pisos na UPA após a reforma? Esse material foi selecionado com base em considerações de segurança, higiene e durabilidade?

O piso adotado foi um porcelanato com juntas retificadas, com acabamento liso, para tráfego interno, com rejuntamento feito em epóxi (rejunte indicado para ambientes hospitalares). Por sua vez, o rodapé em granilite curvo (sem quina viva), feito para facilitar a limpeza e higienização do local. Seu acabamento resinado também contribui para sua estanqueidade, proteção e durabilidade.

3) Existe algum esforço de sustentabilidade na reforma da UPA, como o reaproveitamento de materiais? Se sim, quais materiais estão sendo reaproveitados e como esse processo está sendo conduzido?

A reforma visa a melhoria do prédio, com alteração dos acabamentos. Todos os itens que estavam em bom estado foram mantidos, causando impacto direto na economia e sustentabilidade. Exemplo disso são as instalações elétricas de média tensão, rede de gases, equipamentos etc.

4) Quais são as medidas adotadas para garantir a segurança dos pacientes, funcionários e visitantes durante o processo de reforma da UPA? Isso inclui procedimentos de controle de poeira, ruído e acesso seguro às áreas em reforma?

As áreas reformadas estão completamente isoladas dos transeuntes e usuários do equipamento hospitalar. A Secretaria da Saúde acertadamente adotou a utilização de tendas. Portanto os atendimentos são realizados de forma separada da obra. Quanto da divisão das fases (local liberado e local a ser reformado), são 100% isoladas para que não haja propagação de sujeira, ruídos ou qualquer outro tipo de transtorno.

5) Como está sendo realizada a supervisão da qualidade durante o processo de reforma da UPA? Existem inspeções regulares ou certificações de conformidade sendo conduzidas?

São feitas inspeções por funcionários da Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras. Quanto a conformidade, é dada quando tanto quando projetado e planejado são prontamente atendidos.

6) Qual é o cronograma previsto para a conclusão da reforma da UPA? Há algum plano de contingência em

caso de atrasos ou imprevistos durante o processo

Estamos aguardando um posicionamento da secretaria da Saúde para a liberação da última fase, caso seja liberado 100% do ambiente para a reforma, os serviços serão executados em 30 dias a contar da mobilização das equipes. Caso a liberação seja parcial, o cronograma será reestudado.

As decisões e especificações seguiram a lei de licitações vigentes à época do contrato, Lei 8.666 de 21 junho de 1993 e a resolução RDC/ANVISA nº 51 de 6 de outubro de 2011.

Esperando ter atendido às solicitações,

Atenciosamente,

—

Jorge Eloi Rikato de Almeida

Diretor do Departamento de Gestão de Obras e Planejamento.