



Resposta ao Requerimento nº 1046/2024

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações sobre problemas na distribuição de água no Parque Valinhos, incluindo a qualidade da água fornecida pelo DAEV e as medidas adotadas para solucionar as questões relatadas pelos moradores.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 12 de setembro de 2024.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

Valinhos, 11 de setembro de 2024

OFÍCIO Nº 249/2024 – PRES/DAEV

Ref: Ofício nº 1561

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 1046/2024 – *“Informações sobre problemas na distribuição de água no Parque Valinhos, incluindo a qualidade da água fornecida pelo DAEV e as medidas adotadas para solucionar as questões relatadas pelos moradores”.*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, o DAEV S.A. informar que após o registro de reclamações de moradores do Parque Valinhos, foram iniciadas as ações de coleta e análise da água distribuída no bairro por equipe de técnicos do laboratório. Assim, foi identificado que algumas amostras coletadas estavam em desacordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, no que se refere aos parâmetros cor e turbidez.

Mediante a detecção das não conformidades, foi realizado o mapeamento destes pontos e efetuadas ações de descargas monitoradas em ligações e em terminais de rede, trazendo a regularização dos parâmetros não conformes identificados.

O DAEV informa ainda que mantém medidas preventivas, através de um programa de monitoramento e análises periódicas em todos os sistemas atendidos, inclusive no Parque Valinhos, a fim de evitar ocorrências desta natureza, seguindo rigorosamente as exigências contidas nas legislações vigentes.

Na busca de eliminar o que causou o desenquadramento dos parâmetros cor e turbidez no bairro, o DAEV intensificou o monitoramento e demais ações operacionais neste sistema isolado de abastecimento e desde então não foi mais identificado qualquer não conformidade na água distribuída.



DAEV S.A.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

Engº Claudio Weimar Alonso
Diretor Presidente

Ao Ilmo. Sr.

THIAGO MEDEIA MEGGIATO

Diretor do Departamento de Relações Institucionais
Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos
Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005
Nesta