



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 185/2017-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 14 de março de 2017.

Ref.: **Requerimento nº 134/2017-CMV**
Vereador José Osvaldo Cavalcante Beloni - kiko
Processo administrativo nº 2.667/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do **Vereador José Osvaldo Cavalcante Beloni - kiko**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como segue:

- 1) A Prefeitura Municipal, através do departamento competente, recebeu reclamação(ões) acerca de problemas de abastecimento de água no Jardim São Bento do Recreio?
- 2) Em caso de resposta afirmativa, por qual motivo houve interrupção no abastecimento de água?
- 3) Qual o tempo de duração da interrupção do abastecimento de água no bairro?
- 4) O problema foi solucionado?

Resposta: Seguem, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pela área técnica do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de dirimir os questionamentos apresentados pelo nobre Edil-requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Anexo: 01 folha. *OL*

À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPERARO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal


Nº PROTOCOLO
00316/2017

Data/Hora Protocolo: 15/03/2017 17:00

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 134/2017

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Informações sobre problemas de abastecimento de água no Jardim São Bento do Recreio.





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 08 de março de 2017.

OFÍCIO PRES. Nº 025/2017.

Ref.: C.I. Nº 203/17-DTL/SAJI

"Assunto: Requerimento nº 134/2017 – José Cavalcante Beloni –KIKO BELONI"

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, aduzir as informações prestadas pelo Departamento de Operação e Manutenção dessa Autarquia:

Informamos que o sistema de abastecimento do referido bairro é realizado através de fontes alternativas (03 poços profundos) e reservatório de 220 mil litros. Ocorreu que no período houve quedas de energia elétrica e falha do sistema de comando elétrico.

Para suprir a demanda e regularizar o volume de água do reservatório, esta Autarquia enviou caminhões pipa.

Informamos ainda, que tal situação se agravou devido a fatores climáticos com alta temperatura, elevando assim o consumo de água. No mesmo período foram realizados trabalhos de pesquisa para localização de vazamentos não visíveis, nos quais foram identificados e reparados três vazamentos. Normalizada a situação, o Departamento Operacional intensificou o monitoramento e o sistema se mantém estável.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Pedro Inácio Medeiros
Presidente - Daev

09 03 2017
Leonardo

Sr.
Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA