



C.M.V.
Proc. Nº 3879/17
Fls. 09
Resp. [assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Indicação n. 2033 /2017

Excelentíssimo Senhor Presidente.

O Vereador **LUIZ MAYR NETO** apresenta a Vossa Excelência a presente INDICAÇÃO, nos termos do art. 127 e seguintes do Regimento Interno, para o devido encaminhamento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para as providências cabíveis, nos seguintes termos:

Adequar a temperatura da água da piscina coberta localizada no Parque da Festa do Figo

JUSTIFICATIVA

Conforme informações de munícipe frequentadora das aulas de hidroginástica e natação fornecidas pela Prefeitura no Parque da Festa do Figo, nos últimos meses, a água tem ficado abaixo da temperatura normal, chegando no máximo aos 26°

Isto tem prejudicado a realização das atividades de forma adequada, afetando inclusive a saúde de pessoas que apresentam problemas respiratórios e fazem hidroginástica e natação justamente por recomendação médica.

Desta forma, necessário averiguar junto à empresa responsável pela manutenção do sistema de aquecimento quais os problemas estão ocorrendo para assim providenciar sua solução.

Sem mais, cumprimento com elevada estima e consideração.

Valinhos, 10 de agosto de 2017.


LUIZ MAYR NETO

Vereador