



PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 1.470/2017-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 29 de agosto de 2017.

Ref.: Requerimento nº 1.308/17-CMV
Vereador Rodrigo Vieira Braga Fagnani - Popó
Processo administrativo nº 14.452/2017-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo a solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Rodrigo Vieira Braga Fagnani - Popó**, e consultada a área competente da Municipalidade, encaminho à Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

Qual a altura padrão para o meio-fio (guia)? Justificar.

Resposta: Consoante informações da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a guia tem altura variável, que segue as especificações determinadas pela área técnica, sendo que o padrão adotado pode variar entre 15 e 19 centímetros.

Na calçada existente na Av. dos Esportes, defronte os números 515 a 624, a qual segrega a trânsito da via com o do bolsão de estacionamento, está na altura adequada? Justificar.


Resposta: O passeio público existente no local apontado pelo Nobre Edil possui 17 cm, estando na altura adequada, segundo parâmetros adotados pela área técnica da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Caso negativo, existem estudos para viabilizar o rebaixamento do meio-fio no local?

Resposta: Prejudicada.

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE VALINHOS



À
Sua Excelência, o senhor
ISRAEL SCUPENARO
Presidente da Egrégia Câmara Muni

Nº PROTOCOLO 02054/2017	Data/Hora Protocolo: 29/08/2017 08:02
	Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1308/2017
	Autoria: ORESTES PREVITALE
	Assunto: Informações sobre padrão de altura de guias.