



Valinhos, 15 de fevereiro de 2018.

Ofício nº 021/2018 – PRES.

A. e. Parlativo
Para Providências.
G.P., em 26.02.2018

Presidente

Israel Scupenaro
Presidente - PMDB

Ref.: Ofício GP/DP nº 1144/17

Assunto: Requerimento nº 2143/17 – Vereador José Henrique Corti

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

É o presente para, cumprimentando Vossa Excelência, e em atendimento à solicitação formulada por meio do ofício em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil conforme seguem.

“A CETESB e o DAEV foram notificados do ocorrido? Se sim, foi realizado vistoria? O que ficou constatado?”

Por quais motivos o gerador instalado recentemente não está operando de forma correta?

Há informações concretas sobre a causa do vazamento? Se sim, enviar cópia do relatório.

Quais providências estão sendo tomadas para sanar o problema?”

Respostas: Segundo informações prestadas pelo Departamento de Planejamento, Obras e Fiscalização, por meio da Divisão de Fiscalização, no final do ano de 2017 devido a fortes chuvas, águas pluviais atingiram a casa de bombas da EEE Vale do Itamaracá, ocasionando a queima de equipamentos. Os reparos demandaram quase um final de semana, razão pela qual houve um extravasamento no curso d'água.

A Estação Elevatória de Esgotos possui um gerador que entra em operação automática somente com a falta de energia elétrica. Qualquer problema na Elevatória de Esgotos que não seja relacionado a falta de energia, o gerador não funcionará, pois o mesmo somente tem a função de gerar energia elétrica.



A Elevatória dispõe ainda de tanque pulmão, comando de inversão de bombas automático, inversores de frequência para evitar o problema de extravasamento.

O DAEV esta trabalhando para desativar as duas Elevatórias de esgotos, com a construção de um interceptor.

Já foi concluído um trecho do interceptor de esgotos a jusante da EEE Vale do Itamaracá, bem como, a travessia sob a Rodovia Anhanguera e a interligação desta na EEE Macuco, que enviará o esgoto a ETE Capuava.

Existem duas propriedades que não autorizam a instalação da rede de esgotos. Assim que forem obtidas as autorizações dos proprietários destes imóveis será implantada a rede de esgotos que possibilitará a desativação das duas EEEs.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada consideração e estima, com os quais nos subscrevemos.

Atenciosamente.


PEDRO INÁCIO MEDEIROS
Presidente - DAEV

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
00253/2018

Data/Hora Protocolo: 26/02/2018 14:59

Correspondência Recebida n.º 100/2018

Autoria: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VALINHOS

Assunto: OFÍCIO Nº021/2018



Ao
Exmo. Sr.
ISRAEL SCUPENARO
MD. Presidente da Câmara Municipal de Valinhos
Nesta