



PREFEITURA DE **VALINHOS**

Ofício nº 1.567/2018-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 11 de setembro de 2018

Ref.: **Requerimento nº 1.543/18-CMV**
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 15.327/2018-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Henrique Conti**, que versa sobre lançamento de efluentes pela ETE Capuava, no córrego Ribeirão dos Pinheiros, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Os parâmetros determinados por Decreto, Resolução do Conama e Licença de Operação emitida pela CETESB estão sendo cumpridos?

Resposta: A presidência do Departamento de Água e Esgotos de Valinhos afirma que são cumpridos, conforme estabelecem o Decreto Nº 8.468, de 08 de Setembro de 1976 (são atendidos todos os parâmetros do artigo 18), a Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de Março de 2005 (exceto padrões do tratamento terciário).

2. Por quais razões houve emissão de efluentes com forte odor, inclusive com fezes boiando no córrego do Ribeirão dos Pinheiros?

Resposta: Informa a Autarquia que o tratamento físico-químico teve que ser interrompido durante a substituição de registro danificado no flotor.

3. A CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo foi notificada? Se sim, o que ficou constatado?

Resposta: Segunda a Autarquia, a Cetesb foi imediatamente comunicada.



PREFEITURA DE VALINHOS

4. Quais medidas estão sendo adotadas pelo departamento competente com fins de se cumprir o que determina a legislação federal referente a proteção ambiental?

Resposta: A Autarquia afirma que o registro foi substituído por um novo rapidamente e a operação foi normalizada. A Cetesb foi novamente comunicada.

5. Quais prejuízos foram ocasionados ao meio ambiente? Especificar.

Resposta: Prejudicada.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
02091/2018

Data/Hora Protocolo: 12/09/2018 14:45

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1543/2018

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1543/2018 Informações sobre lançamento de efluentes pela ETE Capuava no córrego Ribeirão dos Pinheiros.





À

Sua Excelência, o senhor

ISRAEL SCUPENARO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)