



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 045/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 18 de fevereiro de 2019

Ref.: **Requerimento nº 51/19-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 2.717/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, que versa sobre fornecimento de água às residências localizadas no Bairro São Bento do Recreio, consultada a área competente da Municipalidade, encaminha a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Qual o motivo da interrupção no fornecimento de água durante certos períodos no Bairro São Bento do Recreio?
2. Existe explicação técnica e providencias para o fato da existência de "ar" nos canos e dutos que fornecem a água ao bairro com conseqüente aumento do valor das tarifas cobradas?
3. Com relação ao aumento significativo dos valores nas contas de água, qual a justificativa da Administração Municipal?
4. Ocorreu reajuste de tarifa de água no Bairro São Bento do Recreio?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer aos questionamento apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas

A
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Munic

| CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS | |
|------------------------------|---|
| Nº PROTOCOLO | Data/Hora Protocolo: 21/02/2019 14:40 |
| | Assunto n.º 1 de Requerimento n.º 51/2019 |
| | Autoria: ORESTES PREVITALE |
| | Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 51/2019 Informações sobre o fornecimento de água às residências no Bairro São Bento do Recreio. |



Valinhos, 19 de fevereiro de 2019.

OFÍCIO PRES. Nº 31/2019

Ref.: C.I. Nº 54/19-DTL/SAJI
“Assunto: Requerimento nº 51/19 – Vereador Mauro Penido”

Senhor Secretário;

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pela Nobre Edil conforme seguem:

O bairro São Bento do Recreio é atendido por um sistema isolado de abastecimento de água, composto pela captação de água em três poços profundos e um reservatório para armazenamento e distribuição da água.

Com o crescimento populacional local, as ligações de água dos bairros na região tiveram um acréscimo em torno de 10%, e concomitantemente a isso ocorreu à diminuição das vazões de captação dos poços. Ou seja, ocorreu o aumento da demanda e diminuição da produção de água.

Estes são os motivos pelos quais, o DAEV está tendo problemas operacionais para manter o sistema abastecido de modo satisfatório.

Como medida para amenizar o problema o DAEV vem reforçando o abastecimento através de transporte de água potável com caminhões pipa próprio e contratado.

A solução definitiva para tais problemas se dará com a inauguração do quarto poço profundo do bairro, que já está em fase final de perfuração e licenciamento, o qual ainda no primeiro trimestre de 2019 contribuirá com o fornecimento de aproximadamente 7 m³/h de água para o atendimento a região.

Importante esclarecer que:

Quando o sistema de abastecimento está operando em condições normais, o volume de água preenche totalmente a tubulação, o que impede a existência de ar em seu interior. Em sua composição, a água possui moléculas de ar diluídas que, além de necessárias, não causam nenhum impacto em seu volume ou medição. Por vezes, é necessário que sejam efetuadas paralizações no sistema, ou que se esvaziem as tubulações para algum reparo, por exemplo. Em casos como estes pode ocorrer à entrada de ar na rede. Para que este ar não chegue até os medidores, dispositivos denominados



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
Autarquia Municipal


ventosas são instalados nos pontos mais altos das redes ou onde possa haver acúmulo de ar, para que o ar seja naturalmente expulso.

Informamos ainda que, qualquer consumidor que tenha alguma dúvida em relação ao volume registrado em sua conta poderá comparecer ao Atendimento do DAEV situado no Centro Empresarial Ellopar, na Av. Onze de Agosto, 1451 – Jardim Ribeiro, munido da fatura de água e esgoto do mês correspondente e documento com foto.

Informamos que o último reajuste de tarifa de água e esgotos ocorreu em julho/2017.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Pedro Inácio Medeiros
Presidente-DAEV

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR
MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais
Prefeitura Municipal de Valinhos
NESTA