



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 310/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 18 de março de 2019

Ref.: **Requerimento nº 347/19-CMV**  
**Vereador José Osvaldo Cavalcante Beloni**  
**Processo administrativo nº 4.948/2019-PMV**

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **José Osvaldo Cavalcante Beloni**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- 1) Quando foram abertos os últimos três poços artesianos no bairro São Bento do Recreio?
- 2) Qual a produção de água de cada um dos três poços artesianos?
- 3) Atualmente, qual o consumo diário de água no bairro São Bento do Recreio?
- 4) Quantos imóveis estão ligados à rede de abastecimento de água do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos – DAEV?
- 5) Houve denúncia(s) de ligação(ões) clandestina(s) de água?
- 6) Em caso de resposta afirmativa, quantas denúncias foram feitas?
- 7) Qual(is) medida(s) foi(foram) adotadas pelo DAEV, a fim de combater ligações clandestinas de água?
- 8) Qual o custo estimado para a abertura do quarto poço no bairro São Bento do Recreio?
- 9) Quando será concluída a abertura do mencionado poço?

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS**

Anexo: 03 folhas.

À  
Sua Excelência, a senhora  
**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

Nº PROTOCOLO

00409/2019

Data/Hora Protocolo: 20/03/2019 10:14

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 347/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 347/2019 Informações sobre poços artesianos no Bairro São Bento do Recreio.



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**

Valinhos, 14 de março de 2019.

**Ofício nº 66/2019 - PRESIDÊNCIA.**

*“Ref.: C.I. nº 427/2019 - DTL/G.P”*

*Requerimento nº 347/2019 - Vereador Kiko Beloni*

Senhor Secretário:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada através da C.I. em referência, prestar as informações referentes aos questionamentos formulados pela Nobre Edil conforme seguem:

**1. “Quando foram abertos os últimos três poços artesianos no bairro São Bento do Recreio? ”**

*Existem quatro poços atualmente em operação no sistema do São Bento, sendo que os três mais antigos foram inaugurados nas seguintes datas:*

*Poço nº 1 - 2007*

*Poço nº 2 - 2008*

*Poço nº 3 - 2008*

**2. “Qual a produção de água de cada um dos três poços artesianos? ”**

*Dentre os quatro poços em operação as vazões médias de cada um deles é de aproximadamente.*

*Poço nº 1 - 2.500 l/h*

*Poço nº 2 - 9.000 l/h*

*Poço nº 3 - 1.200 l/h*

*Poço nº 4 - 7.000 l/h*

*Esses valores correspondem às vazões médias durante o ano, entretanto vale ressaltar, que podem variar dependendo da estação.*



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**

Portanto, em pleno funcionamento o conjunto de poços do São Bento produz **entre 450 e 500 metros cúbicos de água por dia.**

**3. "Atualmente, qual o consumo diário de água no bairro São Bento do Recreio?"**

O sistema do São Bento abastece o bairro de mesmo nome e o bairro Vila Nova Esperança, pertencente a Itatiba, abaixo são apontados seus consumos diários com base no volume REAL apurado no mês de fevereiro de 2019.

São Bento do Recreio	287,83 metros cúbicos / dia
Vila Nova Esperança	114,71 metros cúbicos / dia

**4. "Quantos imóveis estão ligados à rede de abastecimento de água do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos - DAEV?"**

De forma análoga ao item anterior abaixo são apresentadas as UC's do sistema.

	Ativas	Inativas	Totais
São Bento do Recreio	438	23	461
Vila Nova Esperança	244	11	255

**5. "Houve denúncia(s) de ligação(ões) clandestina(s) de água?"**

Não foram registradas por esta autarquia denúncias de ligações clandestinas no Bairro São Bento do Recreio ou Nova Espirito Santo.

**6. "Em caso de resposta afirmativa, quantas denúncias foram feitas?"**

Não Aplicável.

**7. "Qual(is) medida(s) foi(foram) adotadas pelo DAEV, a fim de combater ligações clandestinas de água?"**

As ligações do bairro são vistoriadas em busca de irregularidades nas caixas metálicas que possam facilitar as ligações clandestinas, tais como conexões ou mangueira expostas.

**8. "Qual o custo estimado para abertura do quarto poço no bairro São Bento do Recreio?"**



**DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**  
**Autarquia Municipal**


*O custo estimado para abertura de um novo poço no bairro é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais).*

**9. “Quando será concluída a abertura do mencionado poço?”**

*O Poço número 4 do São Bento foi inaugurado e está em operação desde o dia 13 de março de 2019.*

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos

Atenciosamente,



**PEDRO INÁCIO MEDEIROS**  
*Presidente do D.A.E.V.*

Dr. JOSÉ LUIZ GARAVELLO JUNIOR

MD. Secretário de Assuntos Jurídicos e Institucionais

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA