PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 344/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 19 de março de 2019

Ref.: **Requerimento nº 456/19-CMV**
Vereador Cesar Rocha
Processo administrativo nº 4.927/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Cesar Rocha**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quantos elevadores estão sem inoperantes?

2. A municipalidade tem previsão de quando ira realizar o conserto? Se sim, quando? Se não, por qual motivo?

Resposta: Encaminho, na forma do anexo, as informações prestadas pela Secretaria da Saúde, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Edil requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 01 folha.

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
Nº PROTOCOLO 00430/2019
Data/Hora Protocolo: 21/03/2019 09:54
Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 456/2019
Autoria: ORESTES PREVITALE
Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 456/2019 Informações sobre conserto do elevador do prédio do CEV.

À
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO
Presidente da Egrégia Câmara Municipal

PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 126/2019 – SS

Valinhos, 18 de março de 2019.

Para: Departamento Técnico Legislativo
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento 456/19
C.I. nº 411/19 – DTL/SAJI
(Proc. 4.927/19)

Em atenção ao Requerimento nº 456/19 de autoria do Vereador Cesar Rocha, vimos informar:

1) No prédio do CEv encontra-se inoperante um elevador, sendo que o que atende o térreo e o segundo andar está avariado;

2) O conserto do elevador avariado tem seu custo exagerado, jáque o que está danificado é o pino central que funciona pelo hidráulico. Seu conserto não tem qualquer garantia e está sendo estudada a aquisição de um novo sistema de elevador. Não existe data prevista para essa aquisição.

Era o que tinhamos a informar.

Atenciosamente,

Jorge Luiz de Lucca
Depto. Técnico Administrativo
Diretor

Dr. Nilton Sergio Tordin
Secretário da Saúde