



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 427/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 14 de maio de 2020

Ref.: **Requerimento nº 524/20-CMV**
Vereador César Rocha
Processo administrativo nº 7.264/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **César Rocha**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Considerando que o DAEV está realizando serviços de instalação de tubulações de rede de esgoto no bairro, sendo que já foi feita a ligação na rede da Casa de Passagem e Acolhimento, situada na rua Itaipu nº 451, qual a previsão também de ligação da rede das casas dos demais moradores do bairro?
2. Se tratando de Rede de Esgotos, onde está sendo feito o direcionamento e tratamento dessa Rede?

Resposta: Segue na forma do anexo, informações disponibilizadas pela presidência do Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, capazes de esclarecer aos questionamentos apresentados pelo nobre Edil.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 02 folhas

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(ERZ/erz)

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 14/05/2020 12:15 00000000282



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Fls. 1-2 do Ofício nº 88/2020 – PRES., 07 de maio de 2020.

Valinhos, 07 de maio de 2020.

OFÍCIO Nº 088/2020 – PRES.

Ref.: C.I. nº 535/2020-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº 524/2020 – Vereador César Rocha

Senhor Diretor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento à solicitação formulada na C.I. em referência, prestar as informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

1º *Considerando que o Daev está realizando serviços de instalação de tubulações de rede de esgoto no bairro, sendo que já foi feita a ligação na rede da Casa de Passagem e Acolhimento, situada a rua Itaipu nº 451, qual a previsão também de ligação da rede das casas dos demais moradores do bairro?*

Resp: A rede construída na rua Itaipu já está interligada no interceptor de esgotos existente do Córrego Joapiranga e operando normalmente. Todos os moradores desta rua podem entrar em contato com DAEV e solicitar a viabilidade da instalação.

Os demais moradores do bairro que ainda não são atendidos por rede coletora de esgotos, também devem entrar em contato com esta Autarquia, manifestando interesse da ligação.

O Daev vem enfrentado dificuldades para instalação de rede coletora de esgotos em vielas sanitárias nos bairros, devido a não autorização de alguns moradores, levando-se inclusive a ações judiciais para permissão.

2º *Se tratando de Rede de Esgotos, onde está sendo feito o direcionamento e tratamento dessa Rede?*




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Fls. 2-2 do Ofício nº 88/2020 – PRES., 07 de maio de 2020.

Resp: Os esgotos coletados por esta rede, são direcionados ao interceptor de esgotos do Córrego Joapiranga que, por sua vez, é encaminhado à Estação Elevatória de Esgotos do bairro Macuco, após atravessar a rodovia Anhanguera. A estação bombeia os esgotos até a outra travessia existente na mesma rodovia, lançando os efluentes no interceptor de esgotos existente do Córrego Dois Córregos (ramal Joapiranga). Na sequência, os efluentes são lançados no interceptor Santa Escolástica, correndo ao longo deste, até atingirem o emissário de esgotos do Ribeirão Pinheiros, no bairro Ponte Alta. Deste ponto, o emissário corre paralelamente ao Ribeirão Pinheiros, cruzando toda a cidade até a Estação de Tratamento de Esgotos ETE-Capuava, onde é tratado.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.



Engº RICARDO ROGÉRIO GARDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

VANDERLEY BERTELI MARIO

Diretor do Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA