



Ofício nº 1732/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 14 de dezembro de 2020.

Ref.: **Requerimento nº 2054/2020-CMV**
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 18.305/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Quais medidas foram tomadas pela Municipalidade para solucionar os problemas causados pela última chuva, no telhado do prédio em questão?

Resposta: A equipe de carpintaria realizou revisão geral no telhado com colocação de manta autoadesiva.

2. Quais foram às medidas tomadas pela Municipalidade de 2017 até o presente momento, a fim de sanar os problemas recorrentes de infiltração no telhado do prédio em questão? Enviar relação dos serviços realizados.

Resposta: Houve a substituição de calhas, condutores e mudança decaimento das águas do telhado.

3. As salas onde os medicamentos são armazenados no prédio atendem as normas RDC 304/2019?

Resposta: No que tange à armazenagem e distribuição de medicamentos, pela Municipalidade, as salas onde estes estão armazenados atendem às normas de Boas Práticas.



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

4. Qual foi o total de medicamentos danificados pela última chuva? Enviar relação de medicamentos nas quais conste o **nome** dos medicamentos perdidos ou danificados, **quantidade** e **valor** dos mesmos.

Resposta: Diferente do que ocorreu nos anos anteriores, as chuvas do início do mês de novembro não atingiram todas as salas onde estão guardados os medicamentos e sim uma única sala. Não houve perda de medicamentos

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.


ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

A

Sua Excelência, a senhora

DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)