



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 202/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 02 de março de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 244/21-CMV
Vereador José Henrique Conti
Processo administrativo nº 2807/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 02 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 25 de fevereiro de 2021.

OFÍCIO Nº 29/2021 – PRES.

Ref.: C.I. nº 306/2021-DTL/GP

Assunto: Requerimento nº244/2021 – Vereador José Henrique Conti

Prezado:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conformem seguem:

1. O que ocasionou o fornecimento de água com coloração alaranjada no bairro Parque Santana? Qual a explicação técnica apresentada?

R. Após parada do tratamento da água para limpeza preventiva e programada na caixa de sucção da captação do Rio Atibaia, ao retornar o tratamento houve perda e desestabilização da floculação no processo de tratamento da água.

2. Outros Bairros também foram atingidos? Em caso positivo, quais?

R. Sim. Além do Parque Santana, Vila Santana, Vila Fontana, Bom Retiro II, Condomínio Residencial Tabatinga, Condomínio Residencial Itapema, Jardim Paraíso, Jardim das Palmeiras, Fonte Nova, Parque das Colinas, Jardim Centenário e Jardim Itapuã.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

3. Este fornecimento excedeu o limite de cor exigido pelo Ministério da Saúde? Em caso positivo, quais as providências e consequências?

R. Embora a água tenha apresentado coloração alaranjada, o limite quantificado não é representativo para efeito nocivo ao consumo humano, e os procedimentos operacionais adotados foram efetivos para que a coloração normal se restabelecesse em curto período de tempo.

4. De que forma esta sendo realizado o monitoramento?

R. O monitoramento é realizado pelos operadores de hora em hora.

5. Houve aumento de alguma substância no reservatório que modificou a coloração da água? Se sim, quais?

R. Não houve aumento, no reservatório, de substância que apresentasse característica nociva para consumo humano.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Engº FELIPH COMUNI TORDIN
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

EVANDRO RÉGIS ZANI

SUBCHEFE DO GABINETE DA PREFEITA

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

NESTA