



OF. Nº 495/2021-DTL/SAJ/P

Valinhos, em 12 de abril de 2021.

**Referente:** Resposta ao Requerimento nº 295/21-CMV  
**Vereador José Henrique Conti**  
Processo administrativo nº 4803/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**  
Prefeita Municipal

**Anexo:** 03 folhas

Ao  
Excelentíssimo Senhor,  
**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 08 de abril de 2021.

**OFÍCIO Nº50/2021 – PRES.**

**Ref.: C.I. nº 646/2021-DTL/SAJI**

**Assunto: Requerimento nº 295/2021 – Vereador José**

**Henrique Conti**

**Prezado Senhor:**

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento as solicitações formuladas na C.I. em referência, prestar informações alusivas aos questionamentos formulados pelo Nobre Edil, conforme seguem:

- 1. É de conhecimento da Municipalidade que a travessia de esgoto existente na Av Rosa Belmiro Ramos (direção da torre de celular) está danificada, despejando esgoto no córrego Ribeirão dos Pinheiros?**

**Resp.:** Informamos que após vistoria "*in loco*" na data de 08/04/2021, não foi constatado nenhum vazamento de esgotos nas travessias existentes, entretanto foi localizado um rimpimento no interceptor de esgoto DN= 400 mm causado pelas erosões provocadas na margem do Ribeirão, devidos as fortes chuvas ocorridas recentemente

- 2. Foi efetuado vistoria pelo departamento competente? Em caso positivo o que consta no relatório?**

**Resp.:** Sim. Consta que dia 20/01/2021, houve uma denúncia de líquido avermelhado. Foi realizada a vistoria em toda a extensão do córrego Ribeirão dos Pinheiros, porém não foi achada nenhuma evidência do líquido avermelhado.



**3. O despejo de líquido avermelhado ocorrido no último dia 20 de janeiro de 2021 se deu em virtude da travessia estar danificada e com vazamento?**

**Resp.:** Não foi encontrado nenhum vestígio de líquido avermelhado no dia 20/01/2021.

**4. Há cronograma para execução de reparos e reconstrução da travessia? Qual prazo? Caso negativo, por quais razões?**

**Resp.:** Informamos que foram providenciados os reparos necessários no interceptor de esgotos em 08/04/2021.

**5. Há quanto tempo esta travessia área está caída sobre o rio?**

**Resp.:** Semanalmente é realizada vistoria em toda a extensão do Ribeirão dos Pinheiros, e em 08/04/2021 foi localizado um rimpimento no interceptor de esgoto DN= 400 mm causado pelas erosões providacas na margem do Ribeirão, devidos as fortes chuvas ocorridas recentemente.

**6. Houve dano ambiental devido ao despejo? Em caso positivo, de que forma se dará a recomposição?**

**Resp.:** Não foi encontrado nenhum vestígio no dia.

**7. A CETESB foi acionada?**

**Resp.:** Sim.

**8. Houve emissão de multa ao infrator? Em caso positivo, encaminhar cópia.**

**Resp.:** Como ja mencionado, não foi encontrado nenhuma evidência no dia 20/01/2021.





DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

**9. Quantas travessias de esgoto existem em toda a extensão do córrego Ribeirão dos Pinheiros? De quanto em quanto tempo é realizada manutenção? Descrever quantas são e localidade**

**Resp.:** Há 13 travessias de esgoto sobre o córrego Ribeirão dos Pinheiros, segue a abaixo a relação:

- 1 – Ao lado da ponte do Parque dos Cocais
- 2 – Ao lado da ponte da Rodovia dos Agricultores
- 3 – Ao lado da ponte da rua João Tordin
- 4 – Próximo ao Jardim S. Paulo
- 5 – Próximo ao Jardim S. Felipe
- 6 – Próximo a avenida Gessy Lever
- 7 – Ao lado da Rua Sete de Setembro
- 8 – Dentro da Rigesa
- 9 – Próximo ao Jardim S. Pedro
- 10 – Próximo a foz do Córrego Santa Escolástica
- 11 – Próximo a Vila Santa Rosa
- 12 – Ao lado da ponte na Rua José Angeli

Tanto as vistorias quanto as manutenções, são efetuadas sob demanda, quando necessária, para resolução de eventuais problemas da rede.

Sendo o que se nos apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de consideração e apreço, com os quais subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
**Engº FELIPH COMUNI TORDIN**  
**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**EVANDRO RÉGIS ZANI**

Subchefe do Gabinete da Prefeita

Respondendo pelo Departamento Técnico-Legislativo

Prefeitura Municipal de Valinhos

Nesta