



Ofício nº 392/2014-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 25 de abril de 2014.

Ref.: **Requerimento nº 506/2014-CMV**  
**Vereador Orestes Previtale Junior**  
**Processo administrativo nº 6.006/2014-PMV**

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador Orestes Previtale Junior, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

- O reservatório de Água do Castelo está em funcionamento?

**Resposta:** Consoante informações prestadas pelo Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, o reservatório de água R-5 (Castelo) está interligado ao sistema público de abastecimento de água, atingindo nível de reservação a partir de 27mca na rede de distribuição.

Informa ainda aquela Autarquia que, desde 1999, existem sensores de pressão instalados na base do reservatório para que todo o sistema de bombeamento de água tratada para a zona alta da ETA I (como por exemplo, Nova Valinhos, Jardim Imperial e Jardim Maracanã), possa ser controlado através de inversores de frequência, que possibilitam o monitoramento da vazão de água, que poderá ser maior ou menor, de acordo com o consumo daquela região.

Qual é a sua capacidade de armazenamento?

**Resposta:** Segundo o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, a capacidade de armazenamento é de 400 m<sup>3</sup>, que para os dias atuais é considerado volume insuficiente para atender a demanda daquela região.

Quais os bairros que o mesmo abastece?

**Resposta:** Conforme supra mencionado o reservatório abastece a zona alta da ETA I, como por exemplo, Nova Valinhos, Jardim Imperial e Jardim Maracanã.



# PREFEITURA DE VALINHOS

Existe atualmente algum estudo para sua pintura e manutenção?

**Resposta:** Respeitosamente, este Chefe do Executivo entende que o presente questionamento – apesar das boas e louváveis intenções do nobre Edil requerente – não atende aos ditames e requisitos do art. 199 do Regimento Interno da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos, vez que não versa sobre “atos administrativos praticados”, razão pela qual não é possível respondê-lo pormenorizada e detalhadamente.

Desta forma, recepciona-se o presente como indicação, dando-lhe o tratamento decorrente.

Outrossim, informa o Departamento de Águas e Esgotos de Valinhos, que estão sendo feitos estudos necessários para verificar a viabilidade técnica, financeira e orçamentária para a realização da manutenção alvo da presente indagação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patentado respeito.

**CLAYTON ROBERTO MACHADO**  
Prefeito Municipal

A  
Sua Excelência, o senhor  
**LOURIVALDO MESSIAS DE OLIVEIRA**  
Presidente da Egrégia Câmara Municipal de  
Valinhos

Anne Aline Lucas Nascimento  
CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS  
PROCOLO

Câmara Municipal de Valinhos	
Número de Protocolo <b>00582/2014</b>	Data de Protocolo: 28/04/2014 Hora de Protocolo: 16:19:00
	Interessado: PREFEITURA DE VALINHOS
	Procedência: CÂMARA MUNICIPAL
	Espécie: OFÍCIO
	Número: OF N° 392/14 DTL-SAJ No Documento: 25/04/2014
Assunto: REQ N° 506/14 CMV VER ORESTES P. JR PROC N° 6006/14 PMV	