



**Resposta ao Requerimento nº 1605/2022**

---

**Autoria:** HENRIQUE CONTI, ANDRÉ AMARAL, ALÉCIO CAU

**Assunto:** *Informações sobre água com coloração alaranjada no bairro Boa Esperança.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 6 de setembro de 2022.

**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 1º de setembro de 2022.

**OFÍCIO Nº 225/2022 – PRES/DAEV**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 1605/2022 (Processo Administrativo nº 20293/2022)

Prezado Senhor:

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, informar que:

**1. O que tem ocasionado o fornecimento de água com coloração alaranjada no último dia 15 de agosto no Bairro Boa Esperança? Qual a explicação técnica apresentada?**

Na data ocorreu um reparo emergencial em rede de distribuição de água na Rua Ulisses Pedroso de Oliveira Filho, no Boa Esperança, sendo esta a provável causa do fato. Na retomada do abastecimento pode ocorrer um pequeno arraste de materiais, que com o tempo se prendem à tubulação e, mesmo após a realização de procedimentos e cuidados operacionais que são realizados na pressurização do sistema, podem ocasionar neste tipo de situação.

Contudo, é importante informar que no sistema da Central de Atendimento do DAEV não consta registro de contato feito por munícipe comunicando sobre essa situação.

**2. Outros bairros também foram atingidos? Em caso positivo, quais?**

Não.

**3. Este fornecimento excedeu o limite de cor exigido pelo Ministério da Saúde? Em caso positivo, quais as providências e consequências?**

Prejudicado, vide que a Central de Atendimento do DAEV não recebeu registro de reclamação vinculado.

**4. De que forma está sendo realizado o monitoramento?**

É feito por meio de plano de amostragem, que atende o estabelecido na Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021.




DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS  
AUTARQUIA MUNICIPAL

Ofício nº 225/2022-PRES/DAEV

5. Houve aumento de alguma substância no reservatório que modificou a coloração da água? Em caso positivo, quais?

Não.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração, com os quais subscrevemo-nos.

  
Eng.º WALTER GASI  
Presidente

Ao Ilmo. Sr.  
**ADRIANO FÁBIO CORAZZARI**  
Secretário de Governo  
Prefeitura Municipal de Valinhos  
Nesta