



Resposta ao Requerimento nº 1735/2022

Autoria: MÔNICA MORANDI

Assunto: *Informações sobre a ampliação do sistema de drenagem de água pluvial na rua Armando Brolaci, Jardim Alto da Boa Vista.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 3 de outubro de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



FAVOR CUMPRIR PRAZO

C.I. nº 1137/2022-DAI/SG

Em 20 de setembro de 2022

Do: Departamento de Assuntos Institucionais /Secretaria de Governo

Para: **S.S.P.**


C./C.: **S.D.U.M.A.**

Assunto: Resposta ao Requerimento nº1735/2022 (Proc. Administrativo nº 22428/2022).


Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.
2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,


CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Recebido
21/09/22
Liliane



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1735/2022

Ementa: Informações sobre a ampliação do sistema de drenagem de água pluvial na Rua Armando Brolaci, Jardim Alto da Boa Vista.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Justificativa

Considerando a Indicação Nº 1.369/2022 que solicitava um estudo para ampliação do sistema de drenagem de água pluvial na Rua Armando Brolaci;

Considerando que em junho do presente exercício, em resposta ao Requerimento Nº 1.191/2022, este gabinete foi informado que seria realizada a vistoria no local para verificação das bocas de lobo e capacidade de captação das galerias de águas de chuvas;

E por fim, considerando questionamentos de moradora, que está preocupada que com a chegada da época de chuva a situação se repita em sua residência, que por diversas vezes, foi invadida pelo volume de águas;

A Vereadora **Mônica Morandi**, visando cumprir sua função fiscalizadora, vem pelo presente, respeitosamente e nos termos regimentais desta casa, após a aprovação em plenário, requerer que seja encaminhado o seguinte pedido de informações:

- 1- Em junho do presente exercício, foi realizada vistoria no local?
- 2- Na afirmativa, em qual data?
- 3- Quantas bocas de lobo existem no local? *4 Bocas*



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

- 4- Estavam obstruídas?
- 5- Ficou constatada a necessidade de ampliação de bocas de lobo?
- 6- Se sim, qual a previsão?
- 7- Se não, por qual motivo o sistema de drenagem não tem sido suficiente para conter o volume de água das chuvas? Explane.
- 8- Como a situação será resolvida?

Valinhos, 08 de setembro de 2022.

AUTORIA: Mônica Morandi




AO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS/SG

Em resposta ao requerimento informamos que:

- 1- Não.
- 2- Prejudicado.
- 3- Existem 4 bocas de lobo.
- 4- Estava com folhas, que estaremos executando a limpeza em 28/09/2022.
- 5- A região acima é desprovida de rede de drenagem enterrada.
- 6- Prejudicado
- 7- Devido a expansão da área impermeabilizada.
- 8- É necessário um estudo hidrológico da região.

DIU., em 27 de setembro de 2022.


Eng. Caio Cesar Ceccherini
Diretor DIU/SSP
CREA 060160791


Eng. Mário Ivo Mengon
Secretário da S.S.P./PMV
CREA 5060187117