



Resposta ao Requerimento nº 705/2023

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Informações sobre extravasamento de esgoto na Avenida Presidente Tancredo Neves, Parque das Colinas.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 13 de junho de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 12 de junho de 2023

OFÍCIO Nº 218/2023 – PRES/DAEV

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 705/2023 – “*Informações sobre extravasamento de esgoto na Avenida Presidente Tancredo Neves, Parque das Colinas*”

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento às questões formuladas, informar que:

1) O departamento competente possui conhecimento da causa do extravasamento de esgoto que vem ocorrendo de forma recorrente na Av. Presidente Tancredo Neves, altura do nº 1258.

O DAEV tomou conhecimento de situação de vazamento de esgotos a partir de contato formalizado na Central de Atendimento do DAEV, ao qual foi aberta a Ordem de Serviço nº 2023/12027.

2) Em sendo de conhecimento, quais medidas foram tomadas? Foi efetuado vistoria no local? O que ficou constatado? Houve emissão de multa ao infrator?

Uma equipe foi encaminhada ao endereço à verificação da situação formalizada por meio da Ordem de Serviço nº 2023/12027. Foi identificada obstrução da rede, sendo que a Autarquia Municipal realizou a desobstrução.

Não houve emissão de multa diante à impossibilidade de identificação do agente causador, uma vez que a obstrução da rede coletora de esgotos deu-se pelo descarte irregular de materiais incompatíveis com a estrutura.

3) O que ocasiona o despejo do esgoto recorrente?

A obstrução da rede coletora de esgotos pelo descarte irregular de materiais incompatíveis com a estrutura. O DAEV reforça que a rede de esgotos tem a função de coletar a água suja, isto é, aquela que deve ser direcionada às estações de tratamento de esgotos. Qualquer outro tipo de material que seja descartado no vaso sanitário ou em poços de visita, por exemplo, e que sejam incompatíveis com a estrutura da rede coletora, pode gerar rompimentos, obstruções, extravasamento de esgoto nas ruas e, até mesmo, o retorno dos efluentes para dentro das residências.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Desta forma, a Autarquia Municipal destaca que o bom funcionamento da rede coletora de esgotos também depende, diretamente, da contribuição e da responsabilidade de cada cidadão, que não deve fazer de lixeira o vaso sanitário e os poços de inspeção.

Sendo o que cabia a esta Autarquia informar, colocamo-nos a disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.


Engº Walter Gasi
Presidente

Ao Ilmo. Sr.

DRº MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais
Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos
Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta