



**Resposta ao Requerimento nº 1007/2023**

---

**Autoria:** HENRIQUE CONTI

**Assunto:** *Informações acerca da falta de abastecimento de água.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 15 de agosto de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



Valinhos, 15 de agosto de 2023

**OFÍCIO Nº 302/2023 – PRES/DAEV**

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 1007/2023 – *“Questionamentos acerca da falta de abastecimento de água”*

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao pedido formalizado informar quanto ao requerido:

**1) Qual o reservatório de água que atende a região do Portal do Quiririm? O mesmo está em funcionamento? Em caso negativo, detalhar. Qual a capacidade do citado reservatório?**

Atualmente a região é atendida diretamente pela Estação de Tratamento de Água (ETA) I, estando no setor de zona alta do abastecimento.

**2) Por quais razões o Condomínio Portal do Quiririm sofre com constante falta de abastecimento de água? O departamento competente já foi informado por meio de ofício ou outros documentos?**

A Central de Atendimento do DAEV teve registro de uma Ordem de Serviço, em 24 de maio de 2023, para verificação de falta de água no referido condomínio, procedendo com as respectivas verificações e atendimentos. Também há o Processo Administrativo nº 689/2023, que trata do assunto correlato. Conforme consta nos autos, o abastecimento no citado condomínio tem se mantido regular.

**3) A falta de água constante se dá apenas com os moradores do Condomínio Portal do Quiririm? Em caso negativo, quais outras localidades estão sendo atingidas e por qual razão?**

Próximo ao endereço, situação semelhante foi identificada pontualmente em alguns imóveis da mesma rede de distribuição. Houve atendimento a partir do ajuste nas pressões da rede de distribuição de água tratada.



**4) Quais medidas estão sendo adotadas para solução da falta de abastecimento de água?**

O DAEV tem trabalho no sentido de otimizar o abastecimento à localidade, a partir de campanha de observação das pressões de abastecimento na entrada do condomínio. Procedeu, então, com o ajuste nas pressões da rede de distribuição de água tratada para que o local não tenha situação de desabastecimento.

**5) O reservatório de água do bairro Santo Antônio foi interligado à rede pública de água? Já está em funcionamento? Qual a capacidade total do reservatório? Em caso negativo, por quais razões? Qual a data para interligação? Quais bairros referidos reservatório atenderá?**

O reservatório do Santo Antônio está em processo de finalização de interligação. Não está em funcionamento, por se encontrar em período de testes, limpeza e desinfecção. O referido reservatório tem capacidade de 600 mil litros (600m<sup>3</sup>) e existe previsão para que entre em operação até outubro de 2023.

A caixa superior foi ligada à rede executada nas ruas Artur Fernandes Querido e José Von Zuben, com fornecimento ao bairro Santo Antônio, utilizando-se da gravidade como forma de abastecimento. Com o início de sua operação, a caixa superior da estrutura dará mais estabilidade e segurança ao sistema de abastecimento do bairro.

Já a caixa inferior foi ligada à rede da Rua Francisco Glicério, utilizando-se também da implementada na Rua Marlene Piato Conte, que conta com uma rede de alimentação e uma outra de distribuição. Essa célula ajudará a abastecer imóveis das ruas Francisco Glicério e parte da região do Paiquerê.

Sendo o que cabia ao DAEV informar, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.

**Eng<sup>o</sup> Walter Gasi**  
**Presidente**

Ao Ilmo. Sr.

**DR<sup>o</sup> MATHEUS MÁRCIO MARINELLI GONDIM GALBES**

Diretor do Departamento de Assuntos Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta