



Resposta ao Requerimento nº 1408/2023

Autoria: HENRIQUE CONTI

Assunto: *Reitera questionamentos acerca da troca de hidrômetros.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes disponibilizadas pelas áreas competentes da municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Valinhos, 17 de outubro de 2023.

LUCIMARA ROSSI DE GODOY

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS
AUTARQUIA MUNICIPAL

Valinhos, 11 de outubro de 2023

OFÍCIO Nº 364/2023 – PRES/DAEV

Ref.: Ofício nº 344/2023

Assunto: Resposta para o Requerimento nº 1408/2023 – “Reitera questionamentos acerca da troca de hidrômetros”.

Prezado Senhor,

É o presente para, cumprimentando Vossa Senhoria, e em atendimento ao requerido, informar:

1) Quantos hidrômetros trocados foram submetidos à apreciação pelo Inmetro? Foram constatados erros fora dos limites dos erros máximos admissíveis?

Todos os hidrômetros substituídos têm selo do Inmetro e atendem a todas as normas vigentes, incluindo do próprio Instituto:



Conforme devolutiva da Divisão de Micromedição do DAEV, não foram constatados erros fora dos limites dos máximos admissíveis.



DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

AUTARQUIA MUNICIPAL

Em tempo, os equipamentos atendem a todas as normativas vigentes e têm ensaios de verificação, além de controle de rastreabilidade, conforme exigido no processo de contratação de empresa especializada ao fornecimento de mão de obra e materiais para serviços de substituição de hidrômetros, em diversos locais do Município de Valinhos e para cumprimento do TAC, que se deu por meio do Pregão Presencial nº 002/2023, Processo de Compras nº 2619/2022, que teve como vencedora do certame na empresa Vector Sistemas de Mediação Ltda, com informações e contrato que foram disponibilizados em <https://www.daev.org.br/licitacoes/648>.

2) Qual a destinação dada aos hidrômetros trocados?

Estão armazenados em container, conforme devolutiva da Divisão de Micromedição do DAEV. Informa-se, ainda, que no futuro está prevista a realização de leilão das carcaças dos equipamentos.

3) Quando da troca dos hidrômetros foi realizada a aferição do aparelho? Em caso positivo, qual o relatório? Em caso de resposta negativa, por quais razões não houve a aferição dos aparelhos?

Todos os novos equipamentos são aferidos, atendem a todas as normativas vigentes e têm ensaios de verificação, além de controle de rastreabilidade. Ademais, também passam por amostragem, conforme devolutiva da Divisão de Micromedição do DAEV e em obediência ao constante no termo de referência do Pregão Presencial nº 002/2023 (<https://www.daev.org.br/licitacoes/648>).

4) Quando da retirada do hidrômetro, é realizado teste de laboratório na presença do morador? Em caso negativo, por quais razões?

Não, sendo feita por amostragem, conforme devolutiva da Divisão de Micromedição do DAEV.

Sendo o que cabia ao DAEV informar, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que porventura se façam necessários.


Engº Walter Gasi
Presidente do DAEV

Ao Ilmo. Sr.

THIAGO MEDEIA MEGGIATO

Diretor do Departamento de Relações Institucionais

Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Valinhos

Rua Antônio Carlos, 301, Centro, Valinhos, CEP: 13270-005

Nesta